

**ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

за Апрель 2016 года

Наименование потребителя

**ООО "КоммуналСантехСервис"**

Абонент № Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.

Адрес г. Невьянск, ул. М. Горького, д. 23

Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч

0,41774

Расход сетевой воды (расчетный), м3

16,70851

51203409

**Показания приборов**

Дата	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
	2	3	4	5	6	7		
			0,00			0,00	0,000	
23.03.2016	371,80	366,90	4,90	57,85	48,76	9,09	3,349	24,00
24.03.2016	370,60	365,60	5,00	50,14	43,10	7,05	2,589	24,00
25.03.2016	370,50	365,40	5,10	50,39	43,34	7,05	2,587	24,00
26.03.2016	369,50	364,20	5,30	48,02	41,42	6,60	2,416	24,00
27.03.2016	354,10	348,80	5,30	48,02	41,58	6,45	2,261	24,00
28.03.2016	368,80	363,20	5,60	48,05	41,52	6,53	2,384	24,00
29.03.2016	370,80	365,30	5,50	47,85	41,47	6,38	2,343	24,00
30.03.2016	376,40	370,70	5,70	48,72	42,20	6,51	2,427	24,00
31.03.2016	290,60	286,00	4,60	48,08	41,63	6,45	1,856	24,00
01.04.2016	375,40	369,50	5,90	48,94	42,39	6,55	2,434	24,00
02.04.2016	374,90	368,90	6,00	47,67	41,40	6,28	2,329	24,00
03.04.2016	373,90	367,70	6,20	45,87	40,08	5,79	2,143	24,00
04.04.2016	375,50	369,20	6,30	45,00	39,45	5,54	2,061	24,00
05.04.2016	377,80	372,30	5,50	44,97	39,52	5,45	2,041	24,00
06.04.2016	377,20	372,10	5,10	46,97	40,80	6,17	2,310	24,00
07.04.2016	376,40	371,20	5,20	48,20	41,64	6,56	2,447	24,00
08.04.2016	380,60	375,10	5,50	48,46	42,08	6,38	2,407	24,00
09.04.2016	376,80	371,50	5,30	45,55	39,80	5,75	2,149	24,00
10.04.2016	375,10	370,20	4,90	43,10	37,98	5,12	1,907	24,00
11.04.2016	375,10	370,40	4,70	43,97	38,78	5,19	1,935	24,00
12.04.2016	382,40	377,60	4,80	46,36	40,74	5,63	2,137	24,00
13.04.2016	374,70	369,90	4,80	47,54	41,44	6,09	2,267	24,00
14.04.2016	376,00	371,30	4,70	44,23	39,15	5,08	1,898	24,00
15.04.2016	372,90	368,60	4,30	35,58	32,78	2,81	1,049	24,00
16.04.2016	375,60	371,10	4,50	34,38	31,68	2,70	1,014	24,00
17.04.2016	374,60	370,10	4,50	36,44	33,38	3,06	1,146	24,00
18.04.2016	373,50	369,30	4,20	28,53	27,09	1,43	0,544	24,00
19.04.2016	374,30	369,70	4,60	41,60	37,25	4,35	1,623	24,00
20.04.2016	373,40	368,60	4,80	41,46	37,29	4,17	1,550	24,00
21.04.2016	373,20	368,30	4,90	41,42	37,28	4,14	1,538	24,00
22.04.2016	377,80	372,70	5,10	40,46	36,57	3,89	1,463	24,00
<b>Итого</b>	<b>11 510,200</b>	<b>11 351,400</b>	<b>158,800</b>		<b>1 223,566</b>		<b>62,604</b>	<b>744,00</b>

Ответственное лицо:

директор Костомолот С. С.

25.04.2016 г.

тел. (34356) 2-24-08

дата

подпись

Всего по ПУ -

62,604

Гкал;

СПТ- 158,800

м3;

ГВС-

м3;

По нормативу/расчет-

дней.

Инженер по системам ТЭР

ШИБАКОВА М Н

25.04.16

получено

(Фамилия И. О., дата, подпись)

**Итого выставлено:**

Гкал;

СПТ

м3;

ГВС

м3.

**ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

за Апрель 2016 года

Наименование потребителя

**ООО "КоммуналСантехСервис"**

Абонент № Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.

Адрес **г. Невьянск, ул. Малышева, д. 13, корп. 1**

Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч 0,79654

Расход сетевой воды (расчетный), м<sup>3</sup>

31,86009

52363409

**Показания приборов**

Дата	Объем воды, м <sup>3</sup>			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.03.2016	513,80	512,10		57,30	46,09	11,2	5,699	24,00
24.03.2016	657,50	655,70		49,82	41,26	8,6	5,591	24,00
25.03.2016	655,10	653,40		50,04	41,40	8,6	5,625	24,00
26.03.2016	652,40	651,30		47,73	39,82	7,9	5,138	24,00
27.03.2016	625,90	624,50		47,73	39,85	7,9	4,901	24,00
28.03.2016	655,20	653,50		47,77	40,00	7,8	5,061	24,00
29.03.2016	664,70	662,60		47,60	40,03	7,6	4,998	24,00
30.03.2016	672,70	669,10		48,44	40,70	7,7	5,165	24,00
31.03.2016	669,20	664,80		47,70	40,11	7,6	5,032	24,00
01.04.2016	668,90	665,10		48,70	40,82	7,9	5,222	24,00
02.04.2016	668,60	665,10		47,22	39,84	7,4	4,898	24,00
03.04.2016	668,80	664,70		45,36	38,53	6,8	4,530	24,00
04.04.2016	673,30	668,50		44,60	38,00	6,6	4,412	24,00
05.04.2016	678,30	675,90		44,52	38,08	6,4	4,346	24,00
06.04.2016	679,10	678,00		46,65	39,44	7,2	4,877	24,00
07.04.2016	682,10	680,80		47,79	40,27	7,5	5,106	24,00
08.04.2016	699,10	697,00		47,95	40,73	7,2	5,012	24,00
09.04.2016	680,40	677,90		45,23	38,60	6,6	4,484	24,00
10.04.2016	678,00	676,70		42,86	36,88	6,0	4,047	24,00
11.04.2016	679,60	677,90		43,82	37,48	6,3	4,296	24,00
12.04.2016	699,70	697,40		46,11	39,41	6,7	4,659	24,00
13.04.2016	683,30	681,20		47,22	40,09	7,1	4,843	24,00
14.04.2016	685,00	683,40		44,02	37,93	6,1	4,158	24,00
15.04.2016	684,60	681,80		35,12	31,78	3,3	2,290	24,00
16.04.2016	688,70	685,40		34,41	31,06	3,3	2,309	24,00
17.04.2016	688,80	685,80		36,10	32,48	3,6	2,496	24,00
18.04.2016	692,10	688,20		28,57	26,72	1,9	1,300	24,00
19.04.2016	699,10	696,40		41,49	36,25	5,2	3,655	24,00
20.04.2016	696,90	694,90		41,27	36,37	4,9	3,408	
21.04.2016	697,30	695,40		41,25	36,33	4,9	3,428	
22.04.2016	704,40	701,90		39,98	35,46	4,5	3,177	24,00
<b>Итого</b>	<b>20 842,600</b>	<b>20 766,400</b>	<b>76,200</b>		<b>1 181,789</b>		<b>134,163</b>	<b>696,00</b>

Ответственное лицо: директор Костомолот С. С. 25.04.2016 г. *[Подпись]* тел. (34356) 2-24-08

Всего по ПУ - *134,163* Гкал; СПТ- *76,200* м<sup>3</sup>; ГВС- *—* м<sup>3</sup>; По нормативу/расчет- *—* дней.

Инженер по системам ТЭР *ШИБАНОВА М Н* 25.04.16 *[Подпись]*  
(Фамилия И. О., дата, подпись)

Итого выставлено: Гкал; СПТ м<sup>3</sup>; ГВС м<sup>3</sup>.

*КСС 132,936 Гкал 75,508 м<sup>3</sup> СПТ*  
*Канализация 1,218 Гкал 0,692 м<sup>3</sup> СПТ 0,208 Гкал ГВС*

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ											
за Апрель 2016 года											
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"								
Абонент №			Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес			г. Невьянск, ул. Малышева, д. 13, корп. 2		
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,32153			Расход сетевой воды (расчетный), м3			12,86066		
53453409											
Показания приборов											
Дата	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.			
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	$\Delta G1-G2$	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	$\Delta t1^{\circ} - t2^{\circ}C$					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
23.03.2016	191,10	191,90		57,26	46,79	10,47	2,016	24,0			
24.03.2016	190,70	191,80		49,64	41,65	7,99	1,539	24,0			
25.03.2016	190,90	191,90		49,91	41,82	8,09	1,558	24,0			
26.03.2016	190,80	191,80		47,51	40,15	7,36	1,419	24,0			
27.03.2016	191,20	192,00		47,48	40,24	7,24	1,396	24,0			
28.03.2016	191,40	191,90		47,51	40,29	7,22	1,391	24,0			
29.03.2016	193,40	193,80		47,38	40,37	7,02	1,367	24,0			
30.03.2016	196,40	196,60		48,26	41,09	7,18	1,418	24,0			
31.03.2016	196,00	195,80		47,48	40,41	7,08	1,392	24,0			
01.04.2016	196,50	195,90		48,42	41,12	7,30	1,437	24,0			
02.04.2016	196,70	196,00		47,01	40,17	6,84	1,347	24,0			
03.04.2016	196,70	196,00		45,17	38,82	6,35	1,250	24,0			
04.04.2016	197,90	197,10		44,40	38,36	6,04	1,197	24,0			
05.04.2016	199,00	199,30		44,28	38,24	6,03	1,209	24,0			
06.04.2016	198,10	199,20		46,31	39,59	6,72	1,345	24,0			
07.04.2016	198,20	199,50		47,51	40,53	6,99	1,400	24,0			
08.04.2016	203,30	204,60		47,81	41,16	6,65	1,369	24,0			
09.04.2016	198,40	199,60		45,06	38,89	6,17	1,240	24,0			
10.04.2016	197,70	199,00		42,70	37,15	5,55	1,111	24,0			
11.04.2016	198,10	199,50		43,59	37,85	5,74	1,152	24,0			
12.04.2016	203,80	205,20		45,94	39,60	6,34	1,307	24,0			
13.04.2016	198,80	200,20		47,07	40,47	6,60	1,329	24,0			
14.04.2016	199,50	201,00		43,89	38,35	5,54	1,120	24,0			
15.04.2016	198,70	200,40		35,28	32,18	3,10	0,628	24,0			
16.04.2016	200,00	201,70		34,29	31,31	2,99	0,610	24,0			
17.04.2016	200,20	201,90		36,14	32,87	3,28	0,669	24,0			
18.04.2016	202,70	204,50		28,59	27,04	1,55	0,325	24,0			
19.04.2016	201,80	203,50		41,35	36,71	4,64	0,951	24,0			
20.04.2016	203,10	204,70		41,18	36,80	4,38	0,903	24,0			
21.04.2016	203,00	204,70		41,15	36,66	4,48	0,925	24,0			
22.04.2016	204,60	206,30		40,07	36,01	4,06	0,846	24,0			
Итого	6 128,700	6 157,300	0,000		1 192,689		37,166	744,00			
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			25.04.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08					
				дата		подпись					
Всего по ПУ -	37,166	Гкал:	СПТ- 0	м3;	ГВС-	м3;	По нормативу/расчет-	дней.			
Инженер по системам ТЭР	ШИБАКОВА М Н			25.04.16		подпись					
	(Фамилия И. О., дата, подпись)										
Итого выставлено:	Гкал;			СПТ		м3;		ГВС м3.			

КСЕ 36, 12,7 Гкал 0,11 СПТ  
 Мурышкин 1,014 Гкал 0,11 СПТ 0,125 Гкал ГВС

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ											
за Апрель 2016 года											
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"								
Абонент №			Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес			г. Невьянск, ул. Малышева, д. 20		
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч						Расход сетевой воды (расчетный), м3			69693412		
Показания приборов											
Дата	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.			
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
23.03.2016	214,60	213,80		57,42	44,63	12,79	2,716	24,0			
24.03.2016	213,00	212,60		49,80	40,01	9,79	2,073	24,0			
25.03.2016	156,70	156,50		49,87	40,08	9,80	1,526	24,0			
26.03.2016	213,10	212,80		47,65	38,76	8,89	1,885	24,0			
27.03.2016	204,40	203,80		47,64	38,72	8,93	1,814	24,0			
28.03.2016	213,40	212,80		47,64	38,83	8,81	1,868	24,0			
29.03.2016	215,90	215,10		47,57	38,98	8,59	1,842	24,0			
30.03.2016	219,60	218,50		48,53	39,79	8,74	1,903	24,0			
31.03.2016	218,90	217,30		47,65	39,10	8,55	1,853	24,0			
01.04.2016	219,50	217,60		48,56	39,67	8,89	1,926	24,0			
02.04.2016	219,40	217,50		47,33	39,01	8,32	1,804	24,0			
03.04.2016	219,10	217,10		45,55	37,74	7,81	1,692	24,0			
04.04.2016	217,00	214,80		44,58	37,18	7,40	1,586	24,0			
05.04.2016	222,50	220,90		44,55	37,10	7,45	1,642	24,0			
06.04.2016	222,00	221,30		46,40	38,12	8,28	1,826	24,0			
07.04.2016	222,10	221,60		47,65	39,27	8,37	1,850	24,0			
08.04.2016	227,40	227,10		48,11	39,78	8,33	1,885	24,0			
09.04.2016	220,30	220,10		45,18	37,63	7,55	1,659	24,0			
10.04.2016	219,40	219,40		42,79	36,03	6,76	1,481	24,0			
11.04.2016	220,10	220,20		43,53	36,57	6,96	1,530	24,0			
12.04.2016	231,00	231,20		46,07	38,51	7,56	1,743	24,0			
13.04.2016	224,60	224,70		47,30	39,23	8,07	1,808	24,0			
14.04.2016	223,00	223,50		43,96	37,03	6,93	1,546	24,0			
15.04.2016	221,60	222,10		35,75	31,87	3,88	0,866	24,0			
16.04.2016	222,60	223,10		34,20	30,58	3,62	0,814	24,0			
17.04.2016	208,20	208,70		36,60	32,28	4,32	0,905	24,0			
18.04.2016	232,50	233,10		28,40	26,63	1,78	0,422	24,0			
19.04.2016	230,70	231,70		41,18	35,50	5,68	1,317	24,0			
20.04.2016	233,40	234,60		41,23	35,83	5,40	1,269	24,0			
21.04.2016	233,50	234,80		41,16	35,81	5,35	1,256	24,0			
22.04.2016	235,80	236,90		40,54	35,49	5,06	1,200	24,0			
Итого	6 795,300	6 785,200	10,100		1 155,758		49,507	744,00			
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			25.04.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08					
				дата		подпись					
Всего по ПУ -	49,507 Гкал;	СПТ- 10,100 м3;		ГВС- — м3;		По нормативу/расчет- — дней.					
Инженер по системам ТЭР	ШИБАКОВА М Н			25.04.16		подпись					
				(Фамилия И. О./дата, подпись)							
Итого выставлено:			Гкал;	СПТ	м3;	ГВС	м3.				

ксс 49,221 Гкал 10,042 м<sup>3</sup> СПТ  
 Величье 0,286 Гкал 0,058 м<sup>3</sup> СПТ

**ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

за Апрель 2016 года

Наименование потребителя

ООО "КоммуналСантехСервис"

Абонент № Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.

Адрес г. Невьянск, ул. Мартянова, д. 27

Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч

0,26725

Расход сетевой воды (расчетный), м3

10,68916

53493409

**Показания приборов**

Дата	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.03.2016	108,90	111,80		56,87	40,08	16,79	1,880	24,0
24.03.2016	108,90	111,60		49,29	36,58	12,71	1,422	24,0
25.03.2016	79,90	82,00		49,37	36,36	13,01	1,068	24,0
26.03.2016	108,60	111,30		47,11	35,43	11,69	1,303	24,0
27.03.2016	104,10	106,70		47,06	35,46	11,60	1,241	24,0
28.03.2016	108,70	111,30		47,01	35,55	11,47	1,279	24,0
29.03.2016	109,80	112,50		47,00	35,78	11,21	1,264	24,0
30.03.2016	111,40	114,10		47,98	36,46	11,51	1,316	24,0
31.03.2016	110,90	113,60		47,09	35,91	11,18	1,273	24,0
01.04.2016	111,00	113,70		47,96	36,50	11,46	1,305	24,0
02.04.2016	111,00	113,70		46,84	35,85	10,98	1,252	24,0
03.04.2016	111,00	113,60		45,10	34,91	10,19	1,160	24,0
04.04.2016	111,30	114,00		44,17	34,42	9,75	1,115	24,0
05.04.2016	112,10	115,30		43,90	34,26	9,64	1,114	24,0
06.04.2016	111,80	115,30		45,17	34,89	10,28	1,188	24,0
07.04.2016	112,50	115,40		46,52	35,67	10,84	1,255	24,0
08.04.2016	115,80	118,60		47,46	36,60	10,87	1,293	24,0
09.04.2016	112,60	115,70		44,61	34,70	9,92	1,150	24,0
10.04.2016	112,00	115,40		42,28	33,56	8,72	1,009	24,0
11.04.2016	112,40	116,00		42,96	34,01	8,95	1,041	24,0
12.04.2016	114,60	117,80		45,52	35,64	9,88	1,167	24,0
13.04.2016	111,80	115,20		46,70	36,13	10,57	1,221	24,0
14.04.2016	112,30	116,40		43,47	34,57	8,90	1,040	24,0
15.04.2016	111,70	115,90		35,56	30,49	5,08	0,592	24,0
16.04.2016	112,20	116,40		33,86	29,21	4,66	0,546	24,0
17.04.2016	104,40	108,40		36,26	30,66	5,59	0,610	24,0
18.04.2016	113,50	117,80		28,16	25,83	2,32	0,279	24,0
19.04.2016	112,60	117,10		40,55	33,02	7,53	0,885	24,0
20.04.2016	113,50	118,20		40,81	33,46	7,35	0,873	24,0
21.04.2016	113,80	118,60		40,74	33,41	7,32	0,872	24,0
22.04.2016	115,70	120,30		40,30	33,14	7,16	0,865	24,0
Итого	3 420,800	3 523,700			1 068,531		33,878	744,00

Ответственное лицо: директор Костомолот С. С. 25.04.2016 г. тел. (34356) 2-24-08

дата

подпись

Всего по ПУ - 33,878 Гкал; СПТ- 0 м3; ГВС- — м3; По нормативу/расчет- — дней.

Инженер по системам ТЭР

ШИБАКОВА М И

25.04.16, получено  
(Фамилия И. О., дата, подпись)

Итого выставлено: Гкал; СПТ м3; ГВС м3.

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Апрель 2016 года								
Наименование потребителя		ООО "КоммуналСантехСервис"						
Абонент №		Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес			
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч		0,53628			Расход сетевой воды (расчетный), м3		21,45002	
53473409								
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	* 5	6	7	8	9
23.03.2016	324,30	328,00		56,69	42,42	14,27	4,690	24,00
24.03.2016	324,30	328,00		49,27	38,03	11,24	3,697	24,00
25.03.2016	324,40	328,10		49,48	38,39	11,10	3,651	24,00
26.03.2016	324,40	327,90		47,21	37,07	10,15	3,337	24,00
27.03.2016	311,20	314,50		47,18	37,09	10,10	3,184	24,00
28.03.2016	241,30	243,70		47,08	37,13	9,95	2,431	24,00
29.03.2016	328,30	331,60		47,06	37,38	9,69	3,222	24,00
30.03.2016	332,80	336,20		47,93	37,94	9,99	3,368	24,00
31.03.2016	331,90	335,00		47,16	37,47	9,69	3,255	24,00
01.04.2016	332,30	335,10		48,10	38,10	10,00	3,362	24,00
02.04.2016	332,50	335,20		46,71	37,44	9,27	3,118	24,00
03.04.2016	332,50	335,10		44,90	36,23	8,67	2,917	24,00
04.04.2016	333,80	336,40		44,15	35,72	8,43	2,845	24,00
05.04.2016	336,20	339,60		44,02	35,83	8,20	2,794	24,00
06.04.2016	336,60	340,40		45,97	36,89	9,08	3,102	24,00
07.04.2016	337,10	341,10		47,14	37,62	9,53	3,260	24,00
08.04.2016	346,20	350,20		47,49	38,23	9,26	3,254	24,00
09.04.2016	338,00	342,00		44,77	36,33	8,44	2,898	24,00
10.04.2016	337,40	341,40		42,43	34,91	7,52	2,578	24,00
11.04.2016	337,80	341,80		43,29	35,41	7,87	2,701	24,00
12.04.2016	339,00	343,10		45,58	37,12	8,46	2,914	24,00
13.04.2016	339,30	343,30		46,77	37,67	9,09	3,132	24,00
14.04.2016	340,70	344,60		43,61	35,88	7,73	2,675	24,00
15.04.2016	340,60	344,10		35,10	30,76	4,34	1,506	24,00
16.04.2016	342,70	346,20		34,06	29,83	4,23	1,477	24,00
17.04.2016	344,20	347,80		35,92	31,27	4,65	1,630	24,00
18.04.2016	348,40	351,60		28,41	26,00	2,41	0,862	24,00
19.04.2016	346,10	349,80		41,06	34,50	6,56	2,306	24,00
20.04.2016	347,00	350,80		40,92	34,56	6,36	2,242	24,00
21.04.2016	347,20	351,10		40,88	34,59	6,29	2,220	24,00
22.04.2016	350,80	354,70		39,85	34,03	5,82	2,076	24,00
Итого	10 329,300	10 438,400			1 111,807		86,704	744,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			25.04.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата		подпись		
Всего по ПУ -	86,704	Гкал;	СПТ- 0	м3;	ГВС-		По нормативу/расчет-	дней.
Инженер по системам ТЭР	ШИБАКОВА М Н			25.04.16		подпись		
				(Фамилия И. О., дата, подпись)				
Итого выставлено:	Гкал;			СПТ	м3;	ГВС	м3.	

КСС 84,331 Гкал Ом<sup>3</sup> СПТ  
 Маушкин 2,356 Гкал Ом<sup>3</sup> СПТ 0,014 Гкал ГВС

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Апрель 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №		Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. Мартыанова, д. 35			
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч		0,25098		Расход сетевой воды (расчетный), м3			10,03870	
53483409								
Дата	Показания приборов						Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С				
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.03.2016	157,30	159,40		57,11	44,98	12,13	1,939	24,0
24.03.2016	157,00	159,10		49,53	40,24	9,30	1,484	24,0
25.03.2016	157,00	158,90		49,78	40,36	9,42	1,502	24,0
26.03.2016	157,00	158,80		47,45	38,92	8,52	1,358	24,0
27.03.2016	150,60	152,30		47,40	38,87	8,53	1,305	24,0
28.03.2016	156,80	159,10		47,43	39,01	8,41	1,343	24,0
29.03.2016	131,30	133,60		47,26	38,93	8,33	1,117	24,0
30.03.2016	160,70	163,50		48,38	39,90	8,48	1,392	24,0
31.03.2016	159,90	162,60		47,51	39,23	8,27	1,350	24,0
01.04.2016	160,10	162,70		48,41	39,91	8,50	1,387	24,0
02.04.2016	160,30	162,70		47,20	39,02	8,18	1,337	24,0
03.04.2016	160,30	162,60		45,42	37,80	7,62	1,245	24,0
04.04.2016	161,40	163,60		44,54	37,24	7,29	1,199	24,0
05.04.2016	163,50	166,00		44,42	37,17	7,25	1,208	24,0
06.04.2016	161,70	164,30		46,13	38,05	8,08	1,333	24,0
07.04.2016	162,10	164,90		47,43	39,02	8,40	1,391	24,0
08.04.2016	164,50	167,50		48,05	39,63	8,42	1,416	24,0
09.04.2016	163,30	166,30		45,04	37,65	7,39	1,234	24,0
10.04.2016	163,20	166,00		42,56	35,91	6,65	1,109	24,0
11.04.2016	163,30	166,00		43,34	36,46	6,88	1,147	24,0
12.04.2016	166,40	169,20		45,89	38,46	7,43	1,263	24,0
13.04.2016	163,50	166,20		47,12	39,09	8,03	1,340	24,0
14.04.2016	164,60	167,30		43,88	37,18	6,70	1,127	24,0
15.04.2016	164,50	167,00		35,69	31,76	3,93	0,662	24,0
16.04.2016	165,10	167,60		34,11	30,52	3,59	0,607	24,0
17.04.2016	164,60	167,10		36,27	32,11	4,16	0,701	24,0
18.04.2016	165,70	168,10		28,36	26,49	1,88	0,322	24,0
19.04.2016	164,60	167,20		41,04	35,29	5,75	0,966	24,0
20.04.2016	166,00	168,60		41,13	35,61	5,52	0,937	24,0
21.04.2016	166,40	169,10		41,05	35,65	5,39	0,918	24,0
22.04.2016	168,90	171,60		40,40	35,27	5,13	0,886	24,0
Итого	4 991,600	5 068,900	0,000		1 155,735		36,525	744,00
Ответственное лицо:		директор Костомолот С. С.			25.04.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08	
					дата		подпись	
Всего по ПУ - 36,525		Гкал;		СПТ- 0 м3;		ГВС- м3;		По нормативу/расчет- дней.
Инженер по системам ТЭР		ШИБАКОВА М Н			25.04.16		подпись	
					(Фамилия И. О., дата, подпись)			
Итого выставлено:		Гкал;		СПТ м3;		ГВС м3.		

**ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

за Апрель 2016 года

Наименование потребителя

**ООО "КоммуналСантехСервис"**

Абонент № Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.

Адрес г. Невьянск, ул. Мартьянова, д. 37

Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч 0,40377

Расход сетевой воды (расчетный), м3 16,15003

52343409

**Показания приборов**

Дата	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.03.2016	246,40	247,80		56,82	43,81	13,01	3,202	24,0
24.03.2016	245,40	247,10		49,31	39,23	10,08	2,481	24,0
25.03.2016	245,90	247,60		49,56	39,52	10,05	2,477	24,0
26.03.2016	245,90	247,60		47,23	38,11	9,12	2,251	24,0
27.03.2016	236,00	237,40		47,23	38,10	9,13	2,161	24,0
28.03.2016	246,30	247,70		47,23	38,14	9,09	2,245	24,0
29.03.2016	248,50	250,00		47,18	38,29	8,89	2,217	24,0
30.03.2016	188,70	189,70		48,95	39,35	9,60	1,814	24,0
31.03.2016	251,80	252,80		47,29	38,52	8,77	2,210	24,0
01.04.2016	252,10	253,00		48,18	38,99	9,19	2,316	24,0
02.04.2016	251,90	252,90		47,01	38,36	8,65	2,182	24,0
03.04.2016	251,70	252,80		45,26	37,22	8,04	2,028	24,0
04.04.2016	252,90	254,30		44,36	36,50	7,86	1,995	24,0
05.04.2016	255,20	258,50		44,27	36,79	7,47	1,928	24,0
06.04.2016	243,80	248,30		45,95	37,75	8,20	2,030	24,0
07.04.2016	254,20	257,40		47,35	38,65	8,69	2,231	24,0
08.04.2016	259,00	261,30		47,83	39,23	8,60	2,239	24,0
09.04.2016	255,80	259,20		44,85	37,21	7,64	1,976	24,0
10.04.2016	254,10	258,80		42,44	35,67	6,77	1,750	24,0
11.04.2016	254,00	259,00		43,16	36,08	7,08	1,833	24,0
12.04.2016	259,10	264,10		45,68	37,98	7,70	2,029	24,0
13.04.2016	254,20	259,70		46,88	38,67	8,21	2,126	24,0
14.04.2016	254,80	260,70		43,65	36,75	6,90	1,796	24,0
15.04.2016	252,00	258,60		35,57	31,67	3,91	1,015	24,0
16.04.2016	253,90	260,60		33,96	30,37	3,59	0,943	24,0
17.04.2016	251,00	257,70		36,09	31,92	4,18	1,081	24,0
18.04.2016	251,50	258,80		28,23	26,46	1,77	0,467	24,0
19.04.2016	254,00	260,80		40,83	34,91	5,92	1,545	24,0
20.04.2016	253,20	260,30		40,95	35,47	5,48	1,427	24,0
21.04.2016	253,60	261,00		40,88	35,44	5,44	1,421	24,0
22.04.2016	257,50	264,80		40,27	35,00	5,27	1,398	24,0
<b>Итого</b>	<b>7 734,400</b>	<b>7 850,300</b>			<b>1 140,138</b>		<b>58,814</b>	<b>744,00</b>

Ответственное лицо: директор Костомолот С. С. 25.04.2016 г. тел. (34356) 2-24-08

дата подпись

Всего по ПУ - 58,814 Гкал; СПТ- 0 м3; ГВС- м3; По нормативу/расчет- дней.

Инженер по системам ТЭР

ШИБАКОВА М И

25.04.16 (Фамилия И. О., дата, подпись)

**Итого выставлено:** Гкал; СПТ м3; ГВС м3.



**ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**  
за Апрель 2016 года

Наименование потребителя

**ООО "КоммуналСантехСервис"**

Абонент № Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.

Адрес г. Невьянск, ул. Чапаева, д. 34, корп. 1

Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч

0,27565

Расход сетевой воды (расчетный), м3

11,02529

42513312

**Показания приборов**

Дата	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.03.2016	177,80	178,20		57,37	45,66	11,71	2,093	24,0
24.03.2016	177,40	178,00		49,74	40,76	8,98	1,604	24,0
25.03.2016	177,60	178,10		49,98	40,74	9,24	1,652	24,0
26.03.2016	177,70	178,40		47,63	39,37	8,27	1,481	24,0
27.03.2016	177,90	178,60		47,57	39,27	8,29	1,487	24,0
28.03.2016	177,90	178,60		47,58	39,22	8,36	1,499	24,0
29.03.2016	179,80	180,50		47,39	39,26	8,14	1,475	24,0
30.03.2016	136,70	137,20		48,70	40,31	8,40	1,156	24,0
31.03.2016	181,60	182,20		47,35	39,42	7,93	1,452	24,0
01.04.2016	181,80	182,20		48,62	40,32	8,31	1,519	24,0
02.04.2016	182,00	182,30		47,27	39,33	7,94	1,454	24,0
03.04.2016	181,90	182,10		45,37	38,10	7,27	1,329	24,0
04.04.2016	183,40	183,40		44,54	37,38	7,16	1,319	24,0
05.04.2016	185,30	185,20		44,32	37,52	6,79	1,264	24,0
06.04.2016	183,60	183,60		46,23	38,71	7,52	1,387	24,0
07.04.2016	184,30	184,90		47,38	39,42	7,97	1,479	24,0
08.04.2016	187,00	187,90		47,45	39,77	7,67	1,448	24,0
09.04.2016	185,60	186,20		44,75	37,84	6,91	1,293	24,0
10.04.2016	185,40	185,60		42,38	36,15	6,23	1,163	24,0
11.04.2016	185,60	185,70		43,50	36,91	6,59	1,230	24,0
12.04.2016	189,00	189,30		45,67	38,51	7,16	1,362	24,0
13.04.2016	185,60	185,50		46,78	39,27	7,50	1,398	24,0
14.04.2016	187,00	186,70		43,83	37,47	6,35	1,193	24,0
15.04.2016	186,60	185,90		34,77	31,43	3,35	0,629	24,0
16.04.2016	187,30	186,50		34,49	30,91	3,58	0,675	24,0
17.04.2016	186,90	186,00		35,93	32,18	3,75	0,705	24,0
18.04.2016	186,00	184,90		28,61	26,70	1,91	0,360	24,0
19.04.2016	188,00	187,10		41,53	36,03	5,49	1,034	24,0
20.04.2016	188,50	187,60		41,17	35,89	5,27	0,995	24,0
21.04.2016	189,10	188,10		41,16	35,86	5,30	1,003	24,0
22.04.2016	191,90	190,90		39,61	34,83	4,77	0,918	24,0
<b>Итого</b>	<b>5 656,200</b>	<b>5 657,400</b>			<b>1 164,521</b>		<b>39,056</b>	<b>744,00</b>

Ответственное лицо:

директор Костомолот С. С.

25.04.2016 г.

дата

подпись

тел. (34356) 2-24-08

Всего по ПУ - 39,056 Гкал;

СПТ-

м3;

ГВС-

м3;

По нормативу/расчет-

дней.

Инженер по системам ТЭР

НИБАКОВА М И

(Фамилия И. О., дата, подпись)

Итого выставлено:

Гкал;

СПТ

м3;

ГВС

м3.