

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Май 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. М. Горького, д. 23				
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,41774	Расход сетевой воды (расчетный), м3			16,70851	
								51203409
Показания приборов								
Дата	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	$\Delta G1-G2$	подающий трубопровод, t1°C	обратный трубопровод, t2°C	$\Delta t1^o - t2^oC$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00			0,00	0,000	
23.04.2016	374,20	369,00		42,40	37,58	4,82	1,791	24,00
24.04.2016	373,00	367,80		44,42	39,27	5,15	1,908	24,00
25.04.2016	376,90	371,70		43,56	38,70	4,86	1,821	24,00
26.04.2016	379,20	374,00		40,97	36,74	4,23	1,597	24,00
27.04.2016	377,80	372,50		45,74	40,27	5,47	2,05	24,00
28.04.2016	374,80	369,60		45,40	39,88	5,52	2,054	24,00
29.04.2016	374,90	369,60		45,71	40,17	5,55	2,063	24,00
30.04.2016	372,30	367,20		41,10	36,71	4,39	1,625	24,00
01.05.2016	376,50	371,40		39,19	35,18	4,02	1,506	24,00
02.05.2016	373,90	368,70		45,77	40,32	5,45	2,022	24,00
03.05.2016	374,40	369,20		42,89	38,26	4,63	1,722	24,00
04.05.2016	376,60	371,50		39,64	35,89	3,75	1,408	24,00
05.05.2016	372,40	367,50		35,19	32,38	2,81	1,046	24,00
06.05.2016	373,60	368,60		35,02	32,34	2,68	1,003	24,00
07.05.2016	365,50	360,60		38,98	35,08	3,90	1,419	24,00
08.05.2016	369,20	364,00		46,49	40,98	5,51	2,019	24,00
09.05.2016	369,50	364,20		46,08	40,67	5,41	1,984	24,00
10.05.2016	368,70	363,60		41,59	37,38	4,21	1,544	24,00
11.05.2016	3,80	6,80		22,18	20,19	1,98	0,014	24,00
Итого	6 727,200	6 637,500	89,700		697,967		30,596	456,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			18.05.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата		подпись		
Всего по ПУ - 30,596	Гкал;	СПТ- 19,7 м3; ГВС-		м3;		По нормативу/расчет- дней.		
Инженер по системам ТЭР	ГОЛОВИНА А.О.		19.05.16					
	(Фамилия И. О., дата, подпись)							
Итого выставлено:	Гкал;		СПТ		м3;		ГВС м3.	

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Май 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес	г. Невьянск, ул. Малышева, д. 13, корп. 1			
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,79654	Расход сетевой воды (расчетный), м ³		31,86009	52363409	
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м ³			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.04.2016	698,80	697,00		42,49	36,86	5,6	3,927	24,00
24.04.2016	698,30	697,30		44,27	38,28	6,0	4,172	24,00
25.04.2016	700,60	698,80		43,30	37,72	5,6	3,898	24,00
26.04.2016	703,70	700,80		40,83	35,80	5,0	3,528	24,00
27.04.2016	702,50	700,80		45,64	39,16	6,5	4,531	24,00
28.04.2016	702,00	700,10		45,21	38,91	6,3	4,401	24,00
29.04.2016	704,80	702,60		45,39	39,20	6,2	4,342	24,00
30.04.2016	707,90	705,20		40,64	35,84	4,8	3,391	24,00
01.05.2016	711,00	707,60		39,44	34,61	4,8	3,422	24,00
02.05.2016	709,30	707,50		45,45	39,25	6,2	4,383	24,00
03.05.2016	710,60	708,00		42,57	37,28	5,3	3,742	24,00
04.05.2016	713,90	711,00		39,31	35,01	4,3	3,066	24,00
05.05.2016	710,00	706,20		35,03	31,80	3,2	2,298	24,00
06.05.2016	724,20	720,40		34,82	31,79	3,0	2,202	24,00
07.05.2016	731,50	728,20		39,19	34,64	4,6	3,327	24,00
08.05.2016	738,40	736,60		46,24	40,06	6,2	4,543	24,00
09.05.2016	738,40	736,80		45,86	39,97	5,9	4,336	24,00
10.05.2016	708,10	706,20		41,45	36,77	4,7	3,307	24,00
11.05.2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0,000	24,00
Итого	12 814,000	12 771,100	42,900		662,952		66,816	456,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			18.05.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата		подпись		
Всего по ПУ - 66,816		Гкал;		СПТ- 42,9 м ³ ;		ГВС- — м ³ ;		По нормативу/расчет- — дней.
Инженер по системам ТЭР		ГОПОРКОВА А.С.		19.05.16		(Фамилия И. О., дата, подпись)		
Итого выставлено:		Гкал;		СПТ м ³ ;		ГВС м ³ .		

КСС 66,209 Гкал, СПТ = 42,510 м³
 Козанцева 9,607 Гкал, СПТ = 0,300 м³

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Май 2016 года								
Наименование потребителя		ООО "КоммуналСантехСервис"						
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. Малышева, д. 13, корп. 2				
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч		0,32153		Расход сетевой воды (расчетный), м3			12,86066	
								53453409
Дата	Показания приборов						Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С				
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	$\Delta G1-G2$	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	$\Delta t1^{\circ} - t2^{\circ}C$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.04.2016	203,20	204,80		42,19	37,22	4,97	1,026	24,0
24.04.2016	203,30	204,90		44,08	38,66	5,42	1,117	24,0
25.04.2016	203,70	205,40		43,19	37,94	5,25	1,084	24,0
26.04.2016	203,90	205,70		40,73	36,19	4,54	0,941	24,0
27.04.2016	203,50	205,20		45,42	39,53	5,88	1,214	24,0
28.04.2016	203,40	205,00		45,03	39,25	5,78	1,192	24,0
29.04.2016	204,10	205,80		45,29	39,58	5,71	1,182	24,0
30.04.2016	204,70	206,40		40,71	36,35	4,36	0,908	24,0
01.05.2016	205,30	207,00		39,16	34,92	4,24	0,884	24,0
02.05.2016	205,60	207,20		45,25	39,56	5,69	1,186	24,0
03.05.2016	205,60	207,40		42,49	37,56	4,93	1,030	24,0
04.05.2016	206,40	208,20		39,34	35,37	3,97	0,835	24,0
05.05.2016	204,50	206,40		35,03	32,16	2,87	0,599	24,0
06.05.2016	208,30	210,20		34,81	32,09	2,73	0,581	24,0
07.05.2016	211,60	213,40		38,91	34,99	3,91	0,843	24,0
08.05.2016	213,80	215,60		46,09	40,56	5,54	1,201	24,0
09.05.2016	213,70	215,50		45,74	40,37	5,38	1,166	24,0
10.05.2016	206,40	208,20		41,35	37,10	4,24	0,891	24,0
11.05.2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,000	24,0
Итого	3 711,000	3 742,300	0,000		669,396		17,880	456,00
Ответственное лицо:	директор Костомолог С. С.			18.05.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата		подпись		
Всего по ПУ - 17,880		Гкал;	СПТ- 0	м3;	ГВС-	м3;	По нормативу/расчет- дней.	
Инженер по системам ТЭР		Толоркова А. С.		19.05.16		(Фамилия И. О., дата, подпись)		
Итого выставлено:		Гкал;	СПТ	м3;	ГВС	м3.		

РВС 17,880 Гкал, СПТ = 0 м3
 Накидки 0,488 Гкал, СПТ = 0 м3

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ									
за Май 2016 года									
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"						
Абонент № Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. Малышева, д. 20						
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			Расход сетевой воды (расчетный), м3						
			69693412						
Дата	Показания приборов								
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.	
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	$\Delta G1-G2$	подающий трубопровод, t1°C	обратный трубопровод, t2°C	$\Delta t1^{\circ} - t2^{\circ}C$			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23.04.2016	234,20	235,40		41,79	35,78	6,01	1,415	24,0	
24.04.2016	234,60	235,80		44,07	37,50	6,57	1,547	24,0	
25.04.2016	235,00	236,40		43,34	37,10	6,23	1,472	24,0	
26.04.2016	235,40	236,80		40,80	35,43	5,37	1,273	24,0	
27.04.2016	235,90	237,20		45,34	38,40	6,94	1,643	24,0	
28.04.2016	235,60	236,90		45,13	38,18	6,95	1,644	24,0	
29.04.2016	236,50	237,70		45,51	38,57	6,93	1,645	24,0	
30.04.2016	236,90	238,20		41,14	35,82	5,33	1,270	24,0	
01.05.2016	237,20	238,40		38,63	33,66	4,96	1,186	24,0	
02.05.2016	237,80	239,00		45,58	38,60	6,99	1,666	24,0	
03.05.2016	237,50	238,80		42,79	37,08	5,71	1,364	24,0	
04.05.2016	234,50	235,70		39,54	34,97	4,57	1,080	24,0	
05.05.2016	235,90	237,20		35,05	31,69	3,36	0,803	24,0	
06.05.2016	239,90	241,10		34,84	31,68	3,16	0,767	24,0	
07.05.2016	243,40	244,80		38,49	33,77	4,72	1,159	24,0	
08.05.2016	247,40	248,80		46,26	39,50	6,76	1,677	24,0	
09.05.2016	247,50	248,70		45,80	39,25	6,54	1,625	24,0	
10.05.2016	201,70	203,00		41,42	36,26	5,16	1,048	24,0	
11.05.2016	0,10	0,10		41,60	35,83	5,77	0,001	24,0	
Итого	4 247,000	4 270,000	-23,000		689,060		24,285	456,00	
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			18.05.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08			
				дата		подпись			
Всего по ПУ - 24,285	Гкал;		СИТ - 0		м3; ГВС -		м3; По нормативу/расчет -		дней.
Инженер по системам ТЭР	ТОВОРКОВ А.С.			(Фамилия И. О., дата, подпись)					
Итого выставлено:	Гкал;		СИТ		м3;		ГВС		м3.

КВС 24,145 Гкал, СИТ = 0 м3
 Водопотреб 0,140 Гкал, СИТ = 0 м3

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Май 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. Мартыанова, д. 27				
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,26725	Расход сетевой воды (расчетный), м3			10,68916	53493409
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.04.2016	114,80	119,40		41,18	33,19	7,99	0,958	24,0
24.04.2016	115,00	119,60		43,57	34,66	8,91	1,070	24,0
25.04.2016	117,90	116,30		42,96	34,39	8,57	1,000	24,0
26.04.2016	105,50	103,90		40,48	32,91	7,57	0,790	24,0
27.04.2016	103,10	107,40		44,75	35,44	9,31	1,002	24,0
28.04.2016	103,00	107,20		44,63	35,49	9,14	0,983	24,0
29.04.2016	103,70	107,90		45,04	35,92	9,12	0,987	24,0
30.04.2016	104,80	108,80		40,87	33,66	7,21	0,788	24,0
01.05.2016	105,20	108,80		38,04	31,48	6,57	0,718	24,0
02.05.2016	104,90	109,20		45,15	35,85	9,29	1,018	24,0
03.05.2016	105,20	109,20		42,47	34,54	7,93	0,869	24,0
04.05.2016	103,80	107,60		39,21	32,68	6,53	0,706	24,0
05.05.2016	105,40	108,90		34,70	29,88	4,82	0,528	24,0
06.05.2016	106,60	110,40		34,53	30,13	4,41	0,490	24,0
07.05.2016	108,20	112,30		37,95	31,86	6,09	0,688	24,0
08.05.2016	109,10	113,70		45,82	36,99	8,83	1,007	24,0
09.05.2016	109,30	113,80		45,37	36,61	8,75	0,999	24,0
10.05.2016	90,30	94,20		41,02	34,18	6,84	0,647	24,0
11.05.2016	1,20	1,20		40,73	33,02	7,71	0,009	24,0
Итого	1 917,000	1 979,800			642,860		15,257	456,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			18.05.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата		подпись		
Всего по ПУ - 15,257	Гкал;		СПТ- 0		м3; ГВС- м3;		По нормативу/расчет- дней.	
Инженер по системам ТЭР	ГОРЮКОВ		А.С.		19.05.16		(Фамилия И. О., дата, подпись)	
Итого выставлено:	Гкал;		СПТ		м3; ГВС		м3.	

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Май 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №		Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.		Адрес		г. Невьянск, ул. Мартыанова, д. 33		
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч		0,53628 <th colspan="2">Расход сетевой воды (расчетный), м3</th> <td colspan="3">21,45002</td>		Расход сетевой воды (расчетный), м3		21,45002		
								53473409
Показания приборов								
Дата	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	$\Delta G1-G2$	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	$\Delta t1^{\circ} - t2^{\circ}C$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.04.2016	348,20	352,00		41,85	34,76	7,09	2,508	24,00
24.04.2016	348,10	352,20		43,80	36,16	7,64	2,701	24,00
25.04.2016	348,90	353,00		42,92	35,76	7,16	2,538	24,00
26.04.2016	350,10	354,20		40,47	34,17	6,30	2,243	24,00
27.04.2016	349,80	354,10		45,12	36,94	8,17	2,905	24,00
28.04.2016	349,50	353,90		44,76	36,66	8,10	2,876	24,00
29.04.2016	351,00	355,40		45,01	37,08	7,93	2,829	24,00
30.04.2016	352,70	356,80		40,47	34,21	6,26	2,248	24,00
01.05.2016	353,80	357,80		38,87	32,76	6,11	2,199	24,00
02.05.2016	352,00	356,20		45,07	37,20	7,87	2,814	24,00
03.05.2016	352,50	356,70		42,27	35,39	6,89	2,468	24,00
04.05.2016	354,80	358,90		39,13	33,43	5,69	2,056	24,00
05.05.2016	354,70	358,60		34,78	30,53	4,24	1,534	24,00
06.05.2016	360,10	363,90		34,61	30,55	4,05	1,488	24,00
07.05.2016	364,70	368,80		38,64	32,99	5,65	2,097	24,00
08.05.2016	367,80	372,20		45,84	38,06	7,78	2,906	24,00
09.05.2016	368,50	373,30		45,46	37,91	7,55	2,830	24,00
10.05.2016	356,30	361,00		41,10	35,02	6,08	2,207	24,00
11.05.2016	0,30	0,30		36,59	34,07	2,52	0,001	24,00
Итого	6 383,800	6 459,300			663,653		43,448	456,00
Ответственное лицо:		директор Костомолот С. С.		18.05.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата		подпись		
Всего по ПУ - 43,448		Гкал;		СПТ- 0		м3; ГВС-		По нормативу/расчет-
								дней.
Инженер по системам ТЭР		ГОБОРКИНА А.С.		19.05.16				
				(Фамилия И. О., дата, подпись)				
Итого выставлено:		Гкал;		СПТ		м3;		ГВС
								м3.

КСС 42,267 Гкал, СПТ=0 м³
 Магилкин 1, 181 Гкал, СПТ=0 м³

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ									
за Май 2016 года									
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"						
Абонент № Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. Мартьянова, д. 35						
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,25098			Расход сетевой воды (расчетный), м3		10,03870	53483409
Дата	Показания приборов								
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.	
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-C2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23.04.2016	168,70	171,40		41,59	35,69	5,90	1,017	24,0	
24.04.2016	168,70	171,40		43,87	37,45	6,42	1,107	24,0	
25.04.2016	168,90	171,60		43,19	36,90	6,29	1,086	24,0	
26.04.2016	169,10	171,80		40,70	35,24	5,46	0,944	24,0	
27.04.2016	169,00	171,70		45,17	38,07	7,10	1,224	24,0	
28.04.2016	169,20	172,00		44,96	38,03	6,93	1,197	24,0	
29.04.2016	171,30	174,00		45,39	38,43	6,96	1,217	24,0	
30.04.2016	174,00	176,70		41,08	35,52	5,55	0,988	24,0	
01.05.2016	174,50	177,20		38,53	33,63	4,89	0,873	24,0	
02.05.2016	174,30	177,10		45,48	38,62	6,86	1,221	24,0	
03.05.2016	174,40	177,10		42,71	36,77	5,94	1,059	24,0	
04.05.2016	175,30	178,10		39,56	34,80	4,77	0,855	24,0	
05.05.2016	174,10	176,90		35,02	31,51	3,51	0,628	24,0	
06.05.2016	176,00	178,70		34,85	31,62	3,23	0,584	24,0	
07.05.2016	175,70	178,50		38,36	33,70	4,66	0,839	24,0	
08.05.2016	177,20	180,10		46,16	39,38	6,77	1,226	24,0	
09.05.2016	177,20	180,10		45,72	39,14	6,58	1,191	24,0	
10.05.2016	177,80	180,80		41,22	36,17	5,05	0,919	24,0	
11.05.2016	2,60	4,00		21,82	19,55	2,27	0,009	24,0	
Итого	3 118,000	3 169,200	0,000		670,203		18,184	456,00	
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			18.05.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08			
				дата		подпись			
Всего по ПУ - 18,184	Гкал;		СПТ- 0 м3; ГВС- м3;		По нормативу/расчет- дней.				
Инженер по системам ТЭР	ТОПОРКОВА А.С.		19.05.16.		(Фамилия И. О., дата, подпись)				
Итого выставлено:	Гкал;		СПТ м3; ГВС м3.						

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Май 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес	г. Невьянск, ул. Мартыанова, д. 37			
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,40377	Расход сетевой воды (расчетный), м3			16,15003	52343409
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.04.2016	257,50	264,90		41,44	35,41	6,03	1,597	24,0
24.04.2016	257,90	265,30		43,73	37,11	6,63	1,756	24,0
25.04.2016	260,70	268,30		43,04	36,63	6,41	1,718	24,0
26.04.2016	260,50	268,40		40,52	34,95	5,57	1,496	24,0
27.04.2016	261,20	268,80		44,96	37,80	7,16	1,920	24,0
28.04.2016	261,30	269,00		44,77	37,65	7,12	1,912	24,0
29.04.2016	264,40	272,30		45,17	38,09	7,08	1,925	24,0
30.04.2016	265,30	273,50		40,92	35,48	5,44	1,489	24,0
01.05.2016	266,90	275,30		38,27	33,41	4,86	1,342	24,0
02.05.2016	268,80	276,90		45,29	38,40	6,89	1,904	24,0
03.05.2016	269,30	277,50		42,53	36,42	6,11	1,696	24,0
04.05.2016	268,50	276,90		39,42	34,36	5,07	1,405	24,0
05.05.2016	265,90	274,60		34,88	31,25	3,64	1,005	24,0
06.05.2016	268,20	276,90		34,71	31,27	3,45	0,961	24,0
07.05.2016	268,10	276,70		38,17	33,42	4,75	1,319	24,0
08.05.2016	274,00	282,30		45,94	38,94	7,00	1,971	24,0
09.05.2016	272,50	280,80		45,52	38,81	6,70	1,879	24,0
10.05.2016	271,10	279,90		41,06	35,83	5,23	1,466	24,0
11.05.2016	3,20	3,30		40,99	35,18	5,81	0,019	24,0
Итого	4 785,300	4 931,600			680,393		28,780	456,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			18.05.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата	подпись			
Всего по ПУ - <i>А.С., К.В.</i>	Гкал;	СПТ- <i>Р</i>	м3;	ГВС- <i>—</i>	м3;	По нормативу/расчет- <i>—</i> дней.		
Инженер по системам ТЭР	<i>ТОПОРКОВ А.С.</i>			<i>19.05.16</i>				
	(Фамилия И. О., дата, подпись)							
Итого выставлено:	Гкал;		СПТ	м3;		ГВС	м3.	

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Май 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. Чапаева, д. 34, корп. 1				
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,27565	Расход сетевой воды (расчетный), м3			11,02529	42513312
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.04.2016	191,80	190,70		42,49	36,53	5,96	1,142	24,0
24.04.2016	191,80	190,80		43,97	37,75	6,22	1,193	24,0
25.04.2016	192,00	191,00		43,10	37,13	5,98	1,148	24,0
26.04.2016	192,30	191,20		40,78	35,47	5,31	1,022	24,0
27.04.2016	192,10	191,10		45,58	38,82	6,75	1,297	24,0
28.04.2016	192,20	191,30		45,07	38,44	6,63	1,276	24,0
29.04.2016	194,80	193,80		45,19	38,71	6,48	1,263	24,0
30.04.2016	197,80	196,60		40,41	35,45	4,96	0,982	24,0
01.05.2016	198,50	197,20		39,61	34,82	4,80	0,953	24,0
02.05.2016	198,40	197,30		45,26	38,97	6,29	1,248	24,0
03.05.2016	198,60	197,50		42,42	37,00	5,42	1,078	24,0
04.05.2016	199,50	198,40		39,08	34,78	4,30	0,860	24,0
05.05.2016	198,10	196,80		34,99	31,79	3,20	0,637	24,0
06.05.2016	200,40	199,00		34,82	31,83	2,98	0,601	24,0
07.05.2016	200,10	198,70		39,37	34,70	4,68	0,936	24,0
08.05.2016	201,90	200,90		46,10	39,85	6,25	1,263	24,0
09.05.2016	202,10	201,40		45,75	39,56	6,18	1,252	24,0
10.05.2016	194,10	193,30		41,33	36,45	4,87	0,949	24,0
11.05.2016	0,20	0,20		34,92	29,45	5,47	0,001	24,0
Итого	3 536,700	3 517,200			687,500		19,101	456,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			18.05.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата		подпись		
Всего по ПУ - 19,101	Гкал;	СПТ- 19,5 м3; ГВС- м3;		По нормативу/расчет- дней.				
Инженер по системам ТЭР	ГОРЮНОВ А.С.			19.05.16		(Фамилия И. О., дата, подпись)		
Итого выставлено:	Гкал;	СПТ м3;		ГВС м3.				