

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Октябрь 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.		Адрес		г. Невьянск, ул. М. Горького, д. 23			
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,41774	Расход сетевой воды (расчетный), м3		16,70851		
51203409								
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	$\Delta G1-G2$	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	$\Delta t1^{\circ} - t2^{\circ}C$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00			0,00	0,000	
21.09.2016	53,20	51,80		40,08	34,69	5,40	0,282	24,0
22.09.2016	304,60	298,50		48,83	43,38	5,45	1,637	24,0
23.09.2016	311,20	305,20		46,09	40,68	5,41	1,663	24,0
24.09.2016	376,50	369,30		43,41	39,08	4,33	1,611	24,0
25.09.2016	377,00	370,30		41,38	37,54	3,84	1,437	24,0
26.09.2016	372,40	365,30		41,04	37,33	3,71	1,368	24,0
27.09.2016	375,10	368,60		40,20	36,41	3,78	1,409	24,0
28.09.2016	379,00	372,50		43,50	38,92	4,58	1,719	24,0
29.09.2016	377,10	371,00		44,50	39,65	4,85	1,813	24,0
30.09.2016	375,60	369,60		42,83	38,17	4,66	1,735	24,0
01.10.2016	375,90	370,10		44,67	39,46	5,21	1,940	24,0
02.10.2016	375,50	369,80		43,06	38,24	4,82	1,797	24,0
03.10.2016	374,60	368,60		40,64	36,56	4,08	1,516	24,0
04.10.2016	375,50	370,60		44,35	39,23	5,13	1,914	24,0
05.10.2016	375,00	370,50		42,24	37,67	4,58	1,710	24,0
06.10.2016	372,50	368,10		45,05	39,66	5,40	2,001	24,0
07.10.2016	372,90	368,30		48,36	42,17	6,19	2,293	24,0
08.10.2016	305,40	301,50		48,91	42,22	6,69	2,027	24,0
09.10.2016	330,00	324,30		47,32	40,58	6,75	2,199	24,0
10.10.2016	320,10	314,20		47,40	40,67	6,73	2,126	24,0
11.10.2016	319,80	313,90		49,24	41,95	7,29	2,298	24,0
12.10.2016	314,30	308,40		49,78	42,19	7,59	2,351	24,0
13.10.2016	320,40	314,80		49,97	42,28	7,68	2,430	24,0
14.10.2016	329,00	324,10		50,61	42,86	7,75	2,524	24,0
15.10.2016	337,90	333,50		54,23	45,41	8,82	2,953	24,0
16.10.2016	338,30	334,00		53,52	44,86	8,66	2,904	24,0
17.10.2016	336,20	331,80		51,26	43,40	7,86	2,617	24,0
18.10.2016	335,30	330,60		49,36	42,06	7,30	2,424	24,0
19.10.2016	334,60	329,80		50,56	43,00	7,56	2,506	24,0
20.10.2016	334,10	329,90		52,14	43,96	8,18	2,712	24,0
21.10.2016	337,90	334,10		53,65	45,14	8,51	2,855	24,0
22.10.2016	332,70	329,70		51,71	43,57	8,14	2,695	24,0
23.10.2016	335,70	333,50		53,48	44,86	8,62	2,886	24,0
Итого	11 185,300	11 016,200	169,100		1 347,819		68,352	792,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.		25.10.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08			
			дата		подпись			
Всего по ПУ -	68,352	Гкал;	СПТ-169,100	м3;	ГВС-	м3;	По нормативу/расчет- дней.	
Инженер по системам ТЭР	ГОПОР		И.О.		И.О. - 26.10.15			
(Фамилия И. О., дата, подпись)								
Итого выставлено:			Гкал;	СПТ	м3;	ГВС	м3.	

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Октябрь 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №		Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.		Адрес		г. Невьянск, ул. Малышева, д. 13, корп. 1		
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч		0,79654 <th colspan="2">Расход сетевой воды (расчетный), м³</th> <td colspan="2">31,86009 <td>52363409</td> </td>		Расход сетевой воды (расчетный), м ³		31,86009 <td>52363409</td>		52363409
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м ³			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.10.2016	76,00	74,50		35,98	29,68	6,3	0,470	24,00
09.10.2016	587,50	584,80		46,92	40,15	6,8	3,947	24,00
10.10.2016	636,50	634,70		47,23	39,48	7,8	4,906	24,00
11.10.2016	673,90	672,20		49,02	40,90	8,1	5,436	24,00
12.10.2016	661,20	658,70		49,59	41,20	8,4	5,505	24,00
13.10.2016	675,80	673,90		49,79	41,55	8,2	5,528	24,00
14.10.2016	695,70	693,20		50,49	42,26	8,2	5,679	24,00
15.10.2016	710,00	706,50		54,04	44,72	9,3	6,545	24,00
16.10.2016	708,00	703,90		53,36	44,24	9,1	6,380	24,00
17.10.2016	704,00	699,20		51,08	42,71	8,4	5,825	24,00
18.10.2016	702,70	696,30		49,21	41,40	7,8	5,420	24,00
19.10.2016	701,30	693,50		50,43	42,13	8,3	5,726	24,00
20.10.2016	706,90	697,40		52,04	43,25	8,8	6,100	24,00
21.10.2016	707,40	696,70		53,50	44,34	9,2	6,351	24,00
22.10.2016	696,60	685,70		51,51	42,82	8,7	5,934	24,00
23.10.2016	705,00	695,80		53,24	43,90	9,3	6,466	24,00
Итого	10 348,500	10 267,000	81,500		664,744		86,218	384,00
Ответственное лицо:		директор Костомолот С. С.		25.10.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата		подпись		
Всего по ПУ - 86,218		Гкал;		СПТ-31,500 м ³ ; ГВС-		м ³ ; По нормативу/расчет-		дней.
Инженер по системам ТЭР		ТОМУЛОВ А.А.		26.10.16				
				(Фамилия И. О., дата, подпись)				
Итого выставлено:		Гкал;		СПТ		м ³ ; ГВС		м ³ .

ксс - 85,435 Гкал ; 80,760 м³
 казанцева - 0,483 Гкал ; 0,740 м³

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Октябрь 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. Малышева, д. 13, корп. 2				
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,32153	Расход сетевой воды (расчетный), м3			12,86066	53453409
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.10.2016	38,40	38,60		33,87	30,09	3,78	0,147	24,0
09.10.2016	244,90	247,00		46,32	40,83	5,49	1,365	24,0
10.10.2016	193,00	194,90		46,64	39,24	7,40	1,449	24,0
11.10.2016	198,20	200,20		48,61	40,93	7,68	1,544	24,0
12.10.2016	192,30	194,10		49,16	41,30	7,86	1,532	24,0
13.10.2016	194,30	196,20		49,39	41,46	7,93	1,562	24,0
14.10.2016	200,10	202,10		50,08	42,24	7,84	1,591	24,0
15.10.2016	205,00	206,70		53,60	44,94	8,66	1,798	24,0
16.10.2016	204,60	206,20		52,94	44,38	8,56	1,772	24,0
17.10.2016	204,00	205,30		50,70	42,76	7,94	1,637	24,0
18.10.2016	203,40	204,00		48,86	41,33	7,53	1,544	24,0
19.10.2016	204,10	203,50		50,04	42,19	7,85	1,604	24,0
20.10.2016	206,80	205,20		51,61	43,41	8,20	1,690	24,0
21.10.2016	206,90	204,60		53,10	44,47	8,63	1,772	24,0
22.10.2016	203,00	200,80		51,17	43,00	8,17	1,647	24,0
23.10.2016	206,00	204,40		52,89	44,44	8,45	1,733	24,0
Итого	3 105,000	3 113,800	0,000		667,010		24,387	384,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			25.10.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата		подпись		
Всего по ПУ - 24,387	Гкал;	СПТ- 0 м3; ГВС- м3;		По нормативу/расчет- дней.				
Инженер по системам ТЭР	ТОПОВК-0 А.С.			И.О. - 26.10.16				
				(Фамилия И. О., дата, подпись)				
Итого выставлено:	Гкал;			СПТ м3;		ГВС м3.		

КПВ 23,721 Ткал;
 Магистраль 0,666 Ткал;

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
			за Октябрь 2016 года					
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес	г. Невьянск, ул. Малышева, д. 20			
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			Расход сетевой воды (расчетный), м3					
			69693412					
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	$\Delta G1-G2$	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	$\Delta t1^{\circ} - t2^{\circ}C$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.09.2016								
22.09.2016								
23.09.2016								
24.09.2016								
25.09.2016								
26.09.2016								
27.09.2016								
28.09.2016								
29.09.2016								
30.09.2016								
01.10.2016								
02.10.2016								
03.10.2016								
04.10.2016								
05.10.2016								
06.10.2016								
07.10.2016								
08.10.2016	15.63	16.25		31.03	23.29	7.75	0.126	24.0
09.10.2016	244.60	245.00		45.22	37.83	7.39	1.810	24.0
10.10.2016	244.20	244.70		46.52	38.78	7.74	1.893	24.0
11.10.2016	244.00	244.40		48.31	40.11	8.21	2.006	24.0
12.10.2016	241.10	241.50		48.67	40.10	8.57	2.070	24.0
13.10.2016	228.10	228.30		48.07	39.69	8.38	1.914	24.0
14.10.2016	220.30	220.70		49.17	40.58	8.60	1.897	24.0
15.10.2016	215.30	216.00		53.14	43.69	9.46	2.042	24.0
16.10.2016	213.00	213.70		52.66	43.42	9.24	1.975	24.0
17.10.2016	217.50	218.30		51.14	42.56	8.58	1.873	24.0
18.10.2016	219.90	220.80		48.68	40.70	7.98	1.763	24.0
19.10.2016	218.90	219.70		49.74	41.16	8.59	1.886	24.0
20.10.2016	221.50	221.90		51.94	42.92	9.02	2.002	24.0
21.10.2016	224.40	224.20		53.13	43.72	9.40	2.108	24.0
22.10.2016	225.20	225.30		51.18	42.24	8.94	2.015	24.0
23.10.2016	22.40	223.20		52.86	43.38	9.48	2.115	24.0
Итого	3 216.025	3 423.950			644.162		29.496	384.00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			25.10.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата	подпись			
Всего по ПУ -	Гкал;	СПТ-	м3;	ГВС-	м3;	По нормативу/расчет- дней.		
Инженер по системам ТЭР	ШИБАКОВА М И			пр.учено 26.10.16				
(Фамилия И. О., дата, подпись)								
Итого выставлено:		Гкал;	СПТ	м3;	ГВС	м3.		

КСС - 29,350 чаш

Решение 0,146 чаш

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ									
за Октябрь 2016 года									
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"						
Абонент № Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. Мартъянова, д. 27						
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,26725			Расход сетевой воды (расчетный), м3		10,68916	53493409
Дата	Показания приборов								
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.	
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	$\Delta G1-G2$	подающий трубопровод, t1°C	обратный трубопровод, t2°C	$\Delta t1^{\circ} - t2^{\circ}C$			
1	2	3	4	5 °	6	7	8	9	
08.10.2016	12,50	13,00		32,03	27,45	4,58	0,060	24,0	
09.10.2016	135,80	140,20		46,22	39,12	7,10	1,000	24,0	
10.10.2016	106,00	108,20		46,54	36,90	9,64	1,046	24,0	
11.10.2016	105,00	107,30		48,39	37,58	10,82	1,164	24,0	
12.10.2016	101,50	103,20		48,87	36,61	12,26	1,268	24,0	
13.10.2016	90,30	91,90		49,07	35,11	13,96	1,285	24,0	
14.10.2016	92,50	94,00		49,67	35,48	14,20	1,337	24,0	
15.10.2016	95,60	97,20		53,24	37,45	15,79	1,538	24,0	
16.10.2016	96,10	97,80		52,56	37,10	15,46	1,514	24,0	
17.10.2016	95,60	97,20		50,44	36,04	14,40	1,402	24,0	
18.10.2016	94,50	96,10		48,58	35,19	13,39	1,289	24,0	
19.10.2016	94,00	95,70		49,74	35,78	13,97	1,338	24,0	
20.10.2016	98,70	100,50		51,24	36,75	14,49	1,458	24,0	
21.10.2016	98,20	100,00		52,73	37,55	15,18	1,521	24,0	
22.10.2016	99,00	100,80		50,98	36,65	14,33	1,447	24,0	
23.10.2016	98,00	99,80		52,66	37,34	15,33	1,533	24,0	
Итого	1 513,300	1 542,900			578,103		20,200	384,00	
Ответственное лицо:		директор Костомолот С. С.			25.10.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
					дата		подпись		
Всего по ПУ - 20,200		Гкал;		СПТ- 0 м3; ГВС- м3;		По нормативу/расчет- дней.			
Инженер по системам ТЭР					26.10.16				
		:(Фамилия И. О., дата, подпись)							
Итого выставлено:		Гкал;		СПТ м3;		ГВС м3.			

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

за Октябрь 2016 года

Наименование потребителя

ООО "КоммуналСантехСервис"

Абонент № Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.

Адрес **г. Невьянск, ул. Мартыанова, д. 33**

Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч 0,53628

Расход сетевой воды (расчетный), м3 21,45002

53473409

Показания приборов

Дата	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	$\Delta G1-G2$	подающий трубопровод, t1°C	обратный трубопровод, t2°C	$\Delta t1^{\circ} - t2^{\circ}C$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.10.2016	11,10	8,00		30,20	18,57	11,63	0,093	24,00
09.10.2016	52,80	50,40		44,09	26,82	17,27	0,871	24,00
10.10.2016	147,90	147,50		45,81	31,75	14,06	2,078	24,00
11.10.2016	234,70	238,10		48,22	34,73	13,48	3,217	24,00
12.10.2016	228,10	231,80		48,74	34,96	13,78	3,199	24,00
13.10.2016	230,80	234,80		48,96	34,96	14,01	3,294	24,00
14.10.2016	236,50	241,30		49,65	35,58	14,06	3,400	24,00
15.10.2016	233,20	238,50		53,15	37,24	15,90	3,799	24,00
16.10.2016	232,80	238,30		52,47	36,78	15,68	3,743	24,00
17.10.2016	234,40	240,10		50,28	35,78	14,50	3,487	24,00
18.10.2016	235,60	241,10		48,45	34,94	13,51	3,263	24,00
19.10.2016	235,40	240,60		49,62	35,46	14,15	3,412	24,00
20.10.2016	238,10	243,00		51,17	36,52	14,65	3,566	24,00
21.10.2016	238,10	242,30		52,63	37,26	15,37	3,731	24,00
22.10.2016	229,40	233,00		50,77	35,77	15,00	3,502	24,00
23.10.2016	228,70	232,60		52,42	36,53	15,89	3,703	24,00
Итого	3 247,600	3 301,400			543,665		48,358	384,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			25.10.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
Всего по ПУ - 48,358	Гкал;	СПТ- 0	м3;	ГВС- м3;	По нормативу/расчет- дней.			
Инженер по системам ТЭР				26.10.16	(Фамилия И. О., дата, подпись)			
Итого выставлено:	Гкал;	СПТ	м3;	ГВС	м3.			

КВС 44,044 Тран
 Монтажники 1,314 Тран

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ									
за Октябрь 2016 года									
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"						
Абонент № Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. Мартянова, д. 35						
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,25098			Расход сетевой воды (расчетный), м3			10,03870
53483409									
Дата	Показания приборов								
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.	
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21.09.2016	0,30	1,90		13,20	12,62	0,58	0,001	24,0	
22.09.2016	0,90	0,80		13,41	11,58	1,82	0,002	24,0	
23.09.2016	41,20	41,90		36,67	31,75	4,92	0,208	24,0	
24.09.2016	196,20	199,90		43,27	38,30	4,97	1,000	24,0	
25.09.2016	195,30	199,00		41,19	36,80	4,39	0,881	24,0	
26.09.2016	196,10	199,90		40,95	36,65	4,29	0,866	24,0	
27.09.2016	189,70	193,60		40,06	35,59	4,47	0,872	24,0	
28.09.2016	188,60	193,10		43,09	37,68	5,41	1,051	24,0	
29.09.2016	187,00	192,70		44,22	38,46	5,76	1,116	24,0	
30.09.2016	186,40	192,70		42,48	37,04	5,45	1,057	24,0	
01.10.2016	186,40	193,10		44,43	38,48	5,95	1,155	24,0	
02.10.2016	186,40	193,10		42,75	37,32	5,42	1,054	24,0	
03.10.2016	186,50	193,40		40,36	35,58	4,78	0,932	24,0	
04.10.2016	187,20	194,20		44,08	38,28	5,79	1,131	24,0	
05.10.2016	188,30	195,30		41,93	36,81	5,12	1,007	24,0	
06.10.2016	187,00	193,80		44,68	38,67	6,01	1,171	24,0	
07.10.2016	186,90	193,50		48,03	41,06	6,97	1,356	24,0	
08.10.2016	151,70	157,00		48,64	40,96	7,68	1,211	24,0	
09.10.2016	163,20	167,30		46,68	39,05	7,64	1,283	24,0	
10.10.2016	158,90	162,70		46,89	39,20	7,69	1,257	24,0	
11.10.2016	162,60	166,70		48,77	40,55	8,22	1,376	24,0	
12.10.2016	160,30	164,60		49,23	40,78	8,46	1,397	24,0	
13.10.2016	163,30	168,40		49,45	40,81	8,63	1,459	24,0	
14.10.2016	169,00	174,60		50,10	41,46	8,64	1,514	24,0	
15.10.2016	171,50	177,30		53,69	43,81	9,88	1,758	24,0	
16.10.2016	170,90	176,80		52,99	43,26	9,72	1,725	24,0	
17.10.2016	170,60	176,50		50,71	41,74	8,97	1,589	24,0	
18.10.2016	171,70	177,60		48,87	40,62	8,25	1,471	24,0	
19.10.2016	170,10	175,90		50,04	41,31	8,73	1,542	24,0	
20.10.2016	170,70	176,40		51,57	42,43	9,14	1,618	24,0	
21.10.2016	172,10	177,80		53,12	43,60	9,53	1,700	24,0	
22.10.2016	169,10	174,60		51,21	42,14	9,07	1,589	24,0	
23.10.2016	171,30	177,00		52,97	43,06	9,91	1,760	24,0	
Итого	5 357,400	5 523,100	0,000		1 247,436		39,109	792,00	
Ответственное лицо:		директор Костомолот С. С.			25.10.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
					дата		подпись		
Всего по ПУ - 39,109		Гкал;		СПТ- 0		м3; ГВС- м3;		По нормативу/расчет- дней.	
Инженер по системам ТЭР		ГОРЮНОВ В. А.С.							
							(Фамилия И. О., дата, подпись)		
Итого выставлено:		Гкал;		СПТ		м3; ГВС		м3.	

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

за Октябрь 2016 года

Наименование потребителя

ООО "КоммуналСантехСервис"

Абонент № Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.

Адрес г. Невьянск, ул. Мартьянова, д. 37

Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч

0,40377

Расход сетевой воды (расчетный), м3

16,15003

52343409

Показания приборов

Дата	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
	2	3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.09.2016	1,30	0,80		13,70	12,38	1,32	0,001	24,0
23.09.2016	58,50	59,40		36,49	31,23	5,26	0,313	24,0
24.09.2016	306,30	312,80		42,98	37,79	5,19	1,624	24,0
25.09.2016	307,40	313,90		40,96	36,38	4,58	1,440	24,0
26.09.2016	310,20	316,10		40,81	36,37	4,44	1,407	24,0
27.09.2016	296,50	300,50		39,87	35,47	4,39	1,324	24,0
28.09.2016	296,30	299,20		42,85	37,50	5,36	1,604	24,0
29.09.2016	295,40	297,90		44,02	38,32	5,70	1,696	24,0
30.09.2016	297,40	299,50		42,31	36,81	5,50	1,647	24,0
01.10.2016	297,80	299,90		44,27	38,16	6,11	1,830	24,0
02.10.2016	297,70	299,90		42,59	36,90	5,69	1,706	24,0
03.10.2016	298,30	299,70		40,20	35,30	4,91	1,473	24,0
04.10.2016	300,30	301,10		43,89	37,89	6,00	1,805	24,0
05.10.2016	301,70	302,80		41,79	36,43	5,36	1,623	24,0
06.10.2016	299,80	301,60		44,49	38,18	6,31	1,901	24,0
07.10.2016	299,90	301,50		47,82	40,63	7,19	2,163	24,0
08.10.2016	242,20	243,40		48,56	40,60	7,96	1,931	24,0
09.10.2016	257,90	263,10		46,43	38,59	7,84	2,057	24,0
10.10.2016	251,60	256,20		46,66	38,78	7,88	2,013	24,0
11.10.2016	257,70	262,30		48,53	40,13	8,40	2,196	24,0
12.10.2016	255,30	258,50		48,99	40,24	8,75	2,253	24,0
13.10.2016	260,50	263,00		49,21	40,47	8,74	2,292	24,0
14.10.2016	270,00	272,40		49,84	41,01	8,84	2,397	24,0
15.10.2016	274,50	277,00		53,41	43,37	10,04	2,766	24,0
16.10.2016	273,80	276,30		52,71	42,91	9,80	2,693	24,0
17.10.2016	273,40	275,80		50,49	41,55	8,94	2,455	24,0
18.10.2016	274,50	276,70		48,65	40,29	8,36	2,304	24,0
19.10.2016	272,00	274,00		49,81	41,00	8,81	2,404	24,0
20.10.2016	273,30	275,10		51,29	42,00	9,29	2,544	24,0
21.10.2016	276,10	277,40		52,84	43,04	9,79	2,703	24,0
22.10.2016	271,40	272,70		50,96	41,65	9,31	2,528	24,0
23.10.2016	274,40	276,20		52,70	42,64	10,06	2,764	24,0
Итого	8 523,400	8 606,700			1 224,009		61,857	768,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			25.10.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата	подпись			
Всего по ПУ - 61,857	Гкал;	СПТ- 0	м3;	ГВС- м3;	По нормативу/расчет- дней.			
Инженер по системам ТЭР	ТОБРАКОВ И.С.				26.10.16.	(Фамилия И. О., дата, подпись)		
Итого выставлено:	Гкал;	СПТ	м3;	ГВС	м3.			

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Октябрь 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес	г. Невьянск, ул. Чапаева, д. 34, корп. 1			
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,27565	Расход сетевой воды (расчетный), м3		11,02529		42513312
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-C2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.09.2016	0,80	0,40		24,82	15,29	9,52	0,004	24,0
23.09.2016	57,60	56,80		38,45	33,11	5,34	0,305	24,0
24.09.2016	202,20	200,00		43,15	38,37	4,78	0,963	24,0
25.09.2016	200,30	198,60		41,09	36,84	4,25	0,852	24,0
26.09.2016	201,60	200,00		40,64	36,36	4,28	0,863	24,0
27.09.2016	194,00	193,70		39,90	35,38	4,52	0,883	24,0
28.09.2016	192,50	193,00		43,60	37,91	5,69	1,104	24,0
29.09.2016	190,60	191,40		44,15	38,29	5,86	1,128	24,0
30.09.2016	189,40	190,50		42,70	36,98	5,72	1,097	24,0
01.10.2016	189,80	190,90		44,15	38,09	6,06	1,164	24,0
02.10.2016	189,90	191,10		42,85	37,16	5,69	1,094	24,0
03.10.2016	189,90	190,80		40,39	35,35	5,04	0,968	24,0
04.10.2016	192,00	191,30		44,01	38,09	5,92	1,140	24,0
05.10.2016	192,60	192,20		42,06	36,65	5,42	1,048	24,0
06.10.2016	190,00	190,30		45,00	38,56	6,44	1,232	24,0
07.10.2016	192,90	193,30		47,94	40,80	7,14	1,387	24,0
08.10.2016	157,70	157,90		48,35	40,60	7,75	1,229	24,0
09.10.2016	175,20	173,90		47,09	39,70	7,39	1,291	24,0
10.10.2016	170,80	170,00		47,24	39,51	7,74	1,321	24,0
11.10.2016	174,80	174,20		48,79	40,58	8,21	1,436	24,0
12.10.2016	172,40	172,60		49,42	40,85	8,57	1,484	24,0
13.10.2016	176,00	176,90		49,54	41,16	8,38	1,489	24,0
14.10.2016	182,60	183,70		50,38	41,79	8,60	1,585	24,0
15.10.2016	188,10	189,10		53,77	44,32	9,46	1,795	24,0
16.10.2016	187,70	188,80		53,14	43,89	9,24	1,752	24,0
17.10.2016	187,60	188,70		50,72	42,14	8,58	1,626	24,0
18.10.2016	187,20	188,40		48,97	40,98	7,98	1,510	24,0
19.10.2016	185,20	186,00		50,16	41,57	8,59	1,603	24,0
20.10.2016	186,30	187,00		51,91	42,89	9,02	1,694	24,0
21.10.2016	188,40	189,30		53,33	43,93	9,40	1,786	24,0
22.10.2016	185,00	185,80		51,28	42,33	8,94	1,668	24,0
23.10.2016	187,80	188,60		52,78	43,30	9,48	1,794	24,0
Итого	5 658,900	5 665,200			1 242,774		40,295	768,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			25.10.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата	подпись			
Всего по ПУ - 40,295	Гкал;	СПТ- 0	м3;	ГВС-	м3;	По нормативу/расчет- дней.		
Инженер по системам ТЭР	И.О. А.С.			И.О. - 26.10.16.				
				(Фамилия И. О., дата, подпись)				
Итого выставлено:	Гкал;			СПТ	м3;	ГВС	м3.	