

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Март 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес	г. Невьянск, ул. М. Горького, д. 23			
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч	0,41774		Расход сетевой воды (расчетный), м3	16,70851				
51203409								
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	$\Delta G1-G2$	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	$\Delta t1^{\circ} - t2^{\circ}C$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00			0,00	0,000	
23.02.2016	377,10	373,40	3,70	54,26	45,85	8,41	3,153	24,00
24.02.2016	374,80	370,60	4,20	49,52	42,56	6,96	2,593	24,00
25.02.2016	376,30	372,10	4,20	46,78	40,57	6,21	2,323	24,00
26.02.2016	374,80	370,60	4,20	47,49	41,04	6,45	2,401	24,00
27.02.2016	375,90	371,50	4,40	50,04	42,95	7,08	2,644	24,00
28.02.2016	311,70	308,40	3,30	50,86	43,36	7,50	2,323	24,00
29.02.2016	272,50	269,90	2,60	45,12	38,33	6,79	1,841	24,00
01.03.2016	360,30	356,40	3,90	52,64	44,38	8,27	2,958	24,00
02.03.2016	380,10	375,70	4,40	55,97	47,35	8,62	3,253	24,00
03.03.2016	380,50	375,80	4,70	55,80	47,37	8,44	3,185	24,00
04.03.2016	379,90	375,00	4,90	54,24	46,22	8,02	3,019	24,00
05.03.2016	380,20	375,30	4,90	56,66	47,89	8,77	3,305	24,00
06.03.2016	380,00	374,90	5,10	57,35	48,29	9,07	3,412	24,00
07.03.2016	379,30	374,20	5,10	57,72	48,57	9,15	3,437	24,00
08.03.2016	379,00	374,00	5,00	58,41	49,15	9,26	3,476	24,00
09.03.2016	378,80	374,20	4,60	60,82	51,11	9,71	3,649	24,00
10.03.2016	370,50	366,30	4,20	60,45	50,86	9,59	3,526	24,00
11.03.2016	373,50	369,10	4,40	55,41	47,18	8,23	3,051	24,00
12.03.2016	373,70	368,90	4,80	53,86	46,09	7,77	2,880	24,00
13.03.2016	374,10	368,80	5,30	52,18	44,46	7,72	2,859	24,00
14.03.2016	383,10	377,70	5,40	59,31	49,79	9,52	3,609	24,00
15.03.2016	384,00	379,60	4,40	64,17	53,66	10,52	4,007	24,00
16.03.2016	382,90	378,30	4,60	60,08	50,60	9,48	3,602	24,00
17.03.2016	381,20	376,30	4,90	55,80	47,49	8,31	3,142	24,00
18.03.2016	378,70	373,50	5,20	54,06	46,03	8,02	3,010	24,00
19.03.2016	375,30	370,10	5,20	53,44	45,44	8,00	2,973	24,00
20.03.2016	372,50	367,20	5,30	56,01	46,64	9,37	3,452	24,00
21.03.2016	373,10	368,10	5,00	60,04	50,28	9,76	3,608	24,00
22.03.2016	372,90	368,00	4,90	59,92	50,21	9,71	3,588	24,00
Итого	10 756,700	10 623,900	132,800		1 353,705		90,279	696,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			23.02.2016 г.			тел. (34356) 2-24-08	
				дата	подпись			
Всего по ПУ - 90,279	Гкал;	СПТ- 132,800 м3;		ГВС- — м3;	По нормативу/расчет-			дней.
Инженер по системам ТЭР	ГОПОРКОВ А.А.				23.02.16			
				(Фамилия И. О., дата, подпись)				
Итого выставлено:		Гкал;	СПТ	м3;	ГВС	м3.		

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Март 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №		Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.		Адрес		г. Невьянск, ул. Малышева, д. 13, корп. 1		
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч		0,79654 <th colspan="2">Расход сетевой воды (расчетный), м3</th> <td colspan="2">31,86009</td> <td>52363409</td>		Расход сетевой воды (расчетный), м3		31,86009		52363409
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.02.2016	665,60	664,10		53,88	43,97	9,9	6,546	24,00
24.02.2016	664,00	662,70		49,27	40,99	8,3	5,465	24,00
25.02.2016	666,80	665,60		46,54	39,17	7,4	4,895	24,00
26.02.2016	665,90	664,60		47,28	39,87	7,4	4,911	24,00
27.02.2016	668,00	665,60		49,79	41,37	8,4	5,585	24,00
28.02.2016	524,00	521,70		50,73	41,81	8,9	4,637	24,00
29.02.2016	509,00	506,40		44,92	36,91	8,0	4,045	24,00
01.03.2016	640,40	638,90		52,42	42,67	9,7	6,196	24,00
02.03.2016	667,60	664,90		55,69	45,09	10,6	7,006	24,00
03.03.2016	670,30	666,50		55,43	45,12	10,3	6,834	24,00
04.03.2016	671,50	667,20		54,00	44,10	9,9	6,569	24,00
05.03.2016	672,70	667,80		56,35	45,63	10,7	7,107	24,00
06.03.2016	672,70	667,70		57,09	45,97	11,1	7,373	24,00
07.03.2016	672,60	667,80		57,41	46,31	11,1	7,359	24,00
08.03.2016	672,70	668,00		58,15	46,78	11,4	7,539	24,00
09.03.2016	671,30	667,70		60,47	48,59	11,9	7,871	24,00
10.03.2016	662,10	659,30		59,88	48,15	11,7	7,672	24,00
11.03.2016	663,00	661,10		55,13	44,93	10,2	6,702	24,00
12.03.2016	662,20	659,60		53,37	43,81	9,6	6,273	24,00
13.03.2016	661,60	659,30		52,03	42,67	9,4	6,138	24,00
14.03.2016	679,70	675,60		59,18	47,65	11,5	7,735	24,00
15.03.2016	682,40	678,60		63,71	50,79	12,9	8,690	24,00
16.03.2016	678,30	676,00		59,68	48,15	11,5	7,739	24,00
17.03.2016	673,00	671,50		55,44	45,37	10,1	6,719	24,00
18.03.2016	673,70	672,40		53,77	44,13	9,6	6,447	24,00
19.03.2016	674,60	673,10		53,01	43,62	9,4	6,291	24,00
20.03.2016	667,60	665,00		55,92	45,06	10,9	7,178	24,00
21.03.2016	661,80	659,20		59,73	47,92	11,8	7,720	24,00
22.03.2016	655,00	652,50		59,59	47,70	11,9	7,702	24,00
Итого	19 070,100	18 990,400	79,700		1 294,293		192,944	696,00
Ответственное лицо:		директор Костомолов С. С.		23.02.2016 г.		гел. (34356) 2-24-08		
				дата		подпись		
Всего по ПУ - 192,944		Гкал;		СПТ- 79700 м3;		ГВС- — м3;		По нормативу/расчет- — дней.
Инженер по системам ТЭР		ТОПОРКОВА А.С.		23.03.16				
				(Фамилия И. О., дата, подпись)				
Итого выставлено:		Гкал;		СПТ		м3;		ГВС м3.

КСС 191,183 Гкал 78,976 м³ СПТ
 Казанцева 1,752 Гкал 0,724 м³ СПТ 0,009 Гкал ГВС

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ											
за Март 2016 года											
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"								
Абонент №			Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес			г. Невьянск, ул. Малышева, д. 13, корп. 2		
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,32153			Расход сетевой воды (расчетный), м³			12,86066		
									53453409		
Показания приборов											
Дата	Объем воды, м³			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.			
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
23.02.2016	193,30	194,00		53,83	44,57	9,26	1,804	24,0			
24.02.2016	193,10	193,70		49,06	41,17	7,90	1,536	24,0			
25.02.2016	193,90	194,70		46,41	39,49	6,92	1,354	24,0			
26.02.2016	193,50	194,50		46,93	39,95	6,97	1,363	24,0			
27.02.2016	194,30	194,70		49,34	41,35	7,99	1,562	24,0			
28.02.2016	162,00	161,90		50,42	42,13	8,29	1,348	24,0			
29.02.2016	140,30	141,00		43,75	36,78	6,96	0,986	24,0			
01.03.2016	186,40	187,80		51,78	42,77	9,01	1,698	24,0			
02.03.2016	193,80	194,90		55,14	45,23	9,91	1,939	24,0			
03.03.2016	194,90	194,80		55,22	45,45	9,78	1,911	24,0			
04.03.2016	195,20	194,50		53,54	44,33	9,21	1,798	24,0			
05.03.2016	195,80	194,60		55,76	45,32	10,44	2,038	24,0			
06.03.2016	195,80	194,40		56,32	45,74	10,59	2,065	24,0			
07.03.2016	195,80	194,40		56,76	45,96	10,80	2,106	24,0			
08.03.2016	195,80	194,50		57,57	46,86	10,72	2,091	24,0			
09.03.2016	195,30	194,90		59,91	48,73	11,18	2,186	24,0			
10.03.2016	192,60	192,90		59,84	48,86	10,97	2,124	24,0			
11.03.2016	192,80	193,70		54,75	45,35	9,40	1,827	24,0			
12.03.2016	192,50	193,50		53,41	44,43	8,98	1,745	24,0			
13.03.2016	192,70	193,40		51,45	42,95	8,50	1,650	24,0			
14.03.2016	198,20	197,90		58,25	47,89	10,36	2,057	24,0			
15.03.2016	198,80	198,90		63,47	51,65	11,82	2,359	24,0			
16.03.2016	197,30	198,00		59,32	48,52	10,79	2,144	24,0			
17.03.2016	195,80	196,90		55,18	45,63	9,55	1,887	24,0			
18.03.2016	196,20	197,30		53,46	44,40	9,06	1,794	24,0			
19.03.2016	196,60	197,60		52,97	43,77	9,21	1,826	24,0			
20.03.2016	194,50	195,20		54,85	44,73	10,12	1,983	24,0			
21.03.2016	193,00	193,60		59,26	48,24	11,03	2,142	24,0			
22.03.2016	168,50	169,20		59,06	47,96	11,10	1,884	24,0			
Итого	5 528,700	5 537,400	0,000		1 300,204		53,207	696,00			
Ответственное лицо:		директор Костомолот С. С.			23.02.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08				
					дата		подпись				
Всего по ПУ - 53,207		Гкал;		СПТ - м³;		ГВС - м³;		По нормативу/расчет - дней.			
Инженер по системам ТЭР		ТОПОРКОВА А.С.			23.03.16.		(Фамилия И. О., дата, подпись)				
Итого выставлено:		Гкал;		СПТ м³;		ГВС м³.					

КСС 51,729 Гкал 0,1³ СПТ
 Малышкин 1,452 Гкал 0,1³ СПТ 0,026 Гкал ГВС

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ											
за Март 2016 года											
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"								
Абонент №			Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес			г. Невьянск, ул. Малышева, д. 20		
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч				Расход сетевой воды (расчетный), м ³							
									69693412		
Дата	Показания приборов						Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.			
	Объем воды, м ³			Температура теплоносителя, о С							
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
23.02.2016	216,70	216,20		53,93	42,22	11,71	2,518	24,0			
24.02.2016	215,90	215,70		49,18	39,55	9,63	2,069	24,0			
25.02.2016	216,60	216,30		46,49	37,80	8,69	1,875	24,0			
26.02.2016	215,90	215,50		47,09	38,40	8,68	1,866	24,0			
27.02.2016	217,10	216,20		49,53	39,61	9,92	2,136	24,0			
28.02.2016	177,40	176,30		50,60	40,07	10,53	1,849	24,0			
29.02.2016	161,30	160,30		44,27	35,21	9,06	1,450	24,0			
01.03.2016	209,30	208,70		52,07	40,74	11,33	2,353	24,0			
02.03.2016	218,50	217,60		55,40	43,01	12,39	2,680	24,0			
03.03.2016	219,10	217,70		55,39	43,23	12,16	2,632	24,0			
04.03.2016	219,00	217,40		53,75	41,95	11,80	2,551	24,0			
05.03.2016	219,70	217,80		56,16	43,39	12,77	2,765	24,0			
06.03.2016	219,90	217,90		56,79	43,55	13,24	2,866	24,0			
07.03.2016	219,70	217,70		57,20	43,78	13,42	2,903	24,0			
08.03.2016	219,50	217,50		57,85	44,63	13,23	2,858	24,0			
09.03.2016	219,70	218,00		60,20	46,61	13,59	2,941	24,0			
10.03.2016	217,30	216,10		59,93	46,49	13,44	2,883	24,0			
11.03.2016	217,20	216,50		54,90	43,34	11,56	2,489	24,0			
12.03.2016	216,40	215,70		53,52	42,38	11,14	2,391	24,0			
13.03.2016	215,90	215,10		51,69	41,09	10,60	2,269	24,0			
14.03.2016	223,00	221,30		58,63	45,73	12,89	2,834	24,0			
15.03.2016	225,00	223,20		63,64	48,50	15,14	3,349	24,0			
16.03.2016	222,90	221,80		59,55	46,23	13,32	2,934	24,0			
17.03.2016	220,60	220,10		55,35	43,56	11,79	2,579	24,0			
18.03.2016	224,10	223,80		53,55	42,78	10,77	2,398	24,0			
19.03.2016	228,90	228,70		53,10	42,54	10,56	2,402	24,0			
20.03.2016	226,90	226,10		55,24	43,41	11,83	2,658	24,0			
21.03.2016	220,10	219,00		59,53	46,02	13,52	2,939	24,0			
22.03.2016	214,80	213,80		59,37	45,76	13,61	2,888	24,0			
Итого	6 258,400	6 228,000			1 241,561		73,325	696,00			
Ответственное лицо:		директор Костомолот С. С.			23.02.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08				
					дата		подпись				
Всего по ПУ - 73,325		Гкал;		СПТ- 30,4 м ³ ;		ГВС- - м ³ ;		По нормативу/расчет- - дней.			
Инженер по системам ТЭР		ГОПОРКОВА А.С.		[Подпись]		23.02.16		(Фамилия И. О., дата, подпись)			
Итого выставлено:		Гкал;		СПТ		м ³ ;		ГВС		м ³ .	

КСС 72,902 Гкал 30,225 м³ СПТ
 Велишев 0,423 Гкал 0,175 м³ СПТ

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Март 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес	г. Невьянск, ул. Мартыанова, д. 27			
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,26725	Расход сетевой воды (расчетный), м3			10,68916	53493409
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-C2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.02.2016	111,60	114,40		53,44	38,80	14,64	1,677	24,0
24.02.2016	111,20	114,00		48,69	36,45	12,25	1,400	24,0
25.02.2016	111,60	114,50		46,04	35,24	10,80	1,240	24,0
26.02.2016	111,90	114,70		46,57	35,64	10,93	1,256	24,0
27.02.2016	112,10	114,80		48,99	36,71	12,28	1,413	24,0
28.02.2016	93,50	95,70		50,03	36,94	13,09	1,255	24,0
29.02.2016	81,50	84,20		43,67	32,65	11,03	0,930	24,0
01.03.2016	107,40	110,50		51,46	37,68	13,78	1,525	24,0
02.03.2016	111,80	114,50		54,79	39,82	14,97	1,717	24,0
03.03.2016	111,70	114,40		54,83	39,65	15,17	1,739	24,0
04.03.2016	111,50	114,20		53,17	38,99	14,19	1,623	24,0
05.03.2016	111,60	114,40		55,56	40,04	15,52	1,778	24,0
06.03.2016	111,60	114,40		56,16	40,19	15,97	1,829	24,0
07.03.2016	111,60	114,40		56,60	40,30	16,30	1,867	24,0
08.03.2016	111,60	114,40		57,25	40,95	16,30	1,869	24,0
09.03.2016	111,70	114,80		59,57	42,58	16,98	1,954	24,0
10.03.2016	110,30	113,50		59,41	42,39	17,03	1,936	24,0
11.03.2016	110,60	113,80		54,37	39,84	14,53	1,657	24,0
12.03.2016	110,60	113,50		53,02	39,18	13,84	1,573	24,0
13.03.2016	110,60	113,30		51,11	37,87	13,24	1,502	24,0
14.03.2016	113,80	116,70		57,91	41,81	16,11	1,883	24,0
15.03.2016	117,00	120,00		63,15	44,76	18,39	2,211	24,0
16.03.2016	112,90	115,60		58,93	41,97	16,97	1,965	24,0
17.03.2016	112,00	115,00		54,82	39,62	15,20	1,751	24,0
18.03.2016	112,10	114,90		53,10	38,64	14,45	1,664	24,0
19.03.2016	112,20	115,10		52,63	38,37	14,25	1,643	24,0
20.03.2016	110,90	113,10		54,60	38,81	15,79	1,790	24,0
21.03.2016	110,00	112,90		58,88	41,34	17,54	1,984	24,0
22.03.2016	109,00	111,80		58,74	41,23	17,51	1,962	24,0
Итого	3 185,900	3 267,500	-81,600		1 138,434		48,593	696,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			23.02.2016 г.			тел. (34356) 2-24-08	
				дата	подпись			
Всего по ПУ -	48,593	Гкал;	СПТ- 0	м3;	ГВС-	м3;	По нормативу/расчет-	дней.
Инженер по системам ТЭР	ГОЛОРКОВА А.С.					23.03.16		
				(Фамилия И. О., дата, подпись)				
Итого выставлено:	Гкал;		СПТ	м3;		ГВС	м3.	

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Март 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. Мартыанова, д. 33				
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,53628	Расход сетевой воды (расчетный), м ³			21,45002	
53473409								
Показания приборов								
Дата	Объем воды, м ³			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.02.2016	329,40	331,50		53,29	40,40	12,90	4,285	24,00
24.02.2016	329,20	331,20		48,74	37,80	10,95	3,635	24,00
25.02.2016	330,70	332,70		46,07	36,34	9,72	3,245	24,00
26.02.2016	330,20	332,20		46,74	36,99	9,75	3,248	24,00
27.02.2016	331,10	332,80		49,13	38,34	10,80	3,603	24,00
28.02.2016	260,70	262,30		50,05	38,47	11,58	3,045	24,00
29.02.2016	258,50	260,30		43,63	33,83	9,80	2,559	24,00
01.03.2016	316,90	319,60		51,64	39,37	12,27	3,931	24,00
02.03.2016	328,80	331,50		54,88	41,59	13,29	4,415	24,00
03.03.2016	328,60	330,80		54,76	41,69	13,06	4,332	24,00
04.03.2016	329,10	331,20		53,29	40,66	12,62	4,190	24,00
05.03.2016	330,00	332,20		55,56	41,97	13,60	4,526	24,00
06.03.2016	331,00	333,00		56,24	42,22	14,02	4,680	24,00
07.03.2016	330,90	332,70		56,59	42,25	14,34	4,781	24,00
08.03.2016	331,20	332,80		57,31	42,89	14,42	4,809	24,00
09.03.2016	331,10	333,20		59,60	44,57	15,04	5,021	24,00
10.03.2016	327,90	330,50		59,15	44,42	14,73	4,879	24,00
11.03.2016	329,10	330,70		54,41	41,54	12,86	4,264	24,00
12.03.2016	328,60	330,20		52,83	40,75	12,09	4,002	24,00
13.03.2016	328,90	330,30		51,31	39,68	11,63	3,851	24,00
14.03.2016	336,90	337,90		58,24	43,77	14,47	4,901	24,00
15.03.2016	336,50	339,10		62,84	46,66	16,18	5,499	24,00
16.03.2016	334,90	338,20		58,92	44,15	14,77	5,006	24,00
17.03.2016	333,00	336,40		54,76	41,83	12,94	4,362	24,00
18.03.2016	333,40	336,80		53,10	40,67	12,43	4,196	24,00
19.03.2016	334,00	337,30		52,46	40,21	12,25	4,142	24,00
20.03.2016	329,90	333,10		55,00	41,04	13,96	4,661	24,00
21.03.2016	327,20	330,50		58,88	43,73	15,16	5,020	24,00
22.03.2016	324,20	328,00		58,75	43,76	14,99	4,928	24,00
Итого	9 431,900	9 499,000			1 191,565		124,016	696,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			23.02.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата		подпись		
Всего по ПУ -	124,016	Гкал;	СПТ- 0	м ³ ;	ГВС-	м ³ ;	По нормативу/расчет- дней.	
Инженер по системам ТЭР	ТОПОРКОВА А.С.			ТФ - 23.02.16.				
	(Фамилия И. О., дата, подпись)							
Итого выставлено:		Гкал;	СПТ	м ³ ;	ГВС	м ³ .		

КСС 120,628 Гкал 0,51³ СПТ
 Нарышкин 3,370 Гкал 0,51³ СПТ 0,018 Гкал ГВС

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Март 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. Мартъянова, д. 35				
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,25098	Расход сетевой воды (расчетный), м3			10,03870	
								53483409
Показания приборов								
Дата	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	$\Delta G1-G2$	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	$\Delta t1^{\circ} - t2^{\circ}C$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.02.2016	154,80	158,40		53,55	42,51	11,04	1,754	24,0
24.02.2016	154,50	158,00		48,87	39,61	9,26	1,469	24,0
25.02.2016	155,30	158,80		46,24	37,98	8,25	1,316	24,0
26.02.2016	155,10	158,50		46,84	38,62	8,22	1,309	24,0
27.02.2016	156,30	159,60		49,15	39,89	9,26	1,482	24,0
28.02.2016	129,90	133,10		50,20	40,42	9,78	1,306	24,0
29.02.2016	116,90	119,20		44,06	35,64	8,42	1,007	24,0
01.03.2016	151,00	154,00		51,69	41,17	10,53	1,626	24,0
02.03.2016	155,80	159,40		55,04	43,34	11,70	1,870	24,0
03.03.2016	155,90	159,90		55,10	43,51	11,58	1,857	24,0
04.03.2016	156,00	159,90		53,47	42,47	10,99	1,763	24,0
05.03.2016	155,90	159,80		55,77	43,69	12,08	1,936	24,0
06.03.2016	156,00	159,80		56,36	43,73	12,63	2,024	24,0
07.03.2016	155,90	159,60		56,85	44,23	12,62	2,019	24,0
08.03.2016	156,00	159,40		57,60	44,79	12,81	2,048	24,0
09.03.2016	156,10	159,40		59,94	46,74	13,20	2,111	24,0
10.03.2016	138,30	140,70		60,51	46,77	13,74	1,938	24,0
11.03.2016	159,30	161,20		54,69	43,70	10,99	1,778	24,0
12.03.2016	158,90	160,80		53,30	42,74	10,55	1,703	24,0
13.03.2016	158,80	161,00		51,37	41,32	10,05	1,623	24,0
14.03.2016	162,30	164,10		58,26	45,82	12,44	2,047	24,0
15.03.2016	162,70	164,30		63,36	49,34	14,02	2,311	24,0
16.03.2016	162,20	164,10		59,17	46,47	12,70	2,090	24,0
17.03.2016	161,40	163,30		55,02	43,94	11,08	1,815	24,0
18.03.2016	160,60	162,80		53,25	42,69	10,56	1,725	24,0
19.03.2016	159,80	161,90		52,75	42,16	10,59	1,720	24,0
20.03.2016	158,00	160,20		54,75	42,89	11,86	1,905	24,0
21.03.2016	157,90	160,00		59,18	46,36	12,82	2,057	24,0
22.03.2016	157,20	159,40		59,04	46,18	12,87	2,056	24,0
Итого	4 478,800	4 560,600	0,000		1 248,709		51,665	696,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			23.02.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата		подпись		
Всего по ПУ - 51,665		Гкал;		СПТ- 0 м3; ГВС- м3;		По нормативу/расчет- дней.		
Инженер по системам ТЭР		ГОПРО ОВА А.О.		И.О.		23.03.16		
(Фамилия И. О., дата, подпись)								
Итого выставлено:		Гкал;		СПТ м3;		ГВС м3.		

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Март 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №		Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. Мартыанова, д. 37			
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,40377		Расход сетевой воды (расчетный), м3		16,15003	
52343409								
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.02.2016	240,50	241,70		53,36	41,31	12,05	2,898	24,0
24.02.2016	239,60	241,40		48,67	38,49	10,18	2,448	24,0
25.02.2016	241,20	243,40		46,06	37,11	8,95	2,173	24,0
26.02.2016	241,30	243,30		46,64	37,81	8,83	2,141	24,0
27.02.2016	243,60	245,10		49,00	39,17	9,84	2,401	24,0
28.02.2016	202,40	203,30		50,04	39,50	10,54	2,134	24,0
29.02.2016	173,10	175,60		44,01	34,70	9,31	1,631	24,0
01.03.2016	231,80	234,40		51,47	40,17	11,31	2,638	24,0
02.03.2016	244,40	245,00		54,77	42,45	12,32	3,001	24,0
03.03.2016	245,80	246,30		54,81	42,54	12,27	3,005	24,0
04.03.2016	245,60	246,10		53,17	41,57	11,60	2,840	24,0
05.03.2016	246,00	246,40		55,52	42,94	12,59	3,083	24,0
06.03.2016	246,00	246,40		56,12	43,20	12,92	3,164	24,0
07.03.2016	245,90	246,40		56,57	43,43	13,14	3,217	24,0
08.03.2016	245,90	246,40		57,24	43,87	13,38	3,275	24,0
09.03.2016	245,00	246,50		59,54	45,65	13,89	3,400	24,0
10.03.2016	216,90	217,40		60,11	45,63	14,48	3,125	24,0
11.03.2016	248,20	249,90		54,36	42,89	11,47	2,850	24,0
12.03.2016	248,30	249,60		53,00	42,07	10,94	2,715	24,0
13.03.2016	248,50	249,10		51,12	40,68	10,44	2,589	24,0
14.03.2016	254,30	254,80		57,93	45,03	12,90	3,265	24,0
15.03.2016	254,60	255,70		62,97	48,10	14,88	3,772	24,0
16.03.2016	252,20	254,00		58,89	45,54	13,35	3,366	24,0
17.03.2016	251,40	253,50		54,78	43,11	11,67	2,940	24,0
18.03.2016	250,50	252,70		53,07	41,87	11,20	2,815	24,0
19.03.2016	249,40	251,30		52,59	41,36	11,23	2,809	24,0
20.03.2016	247,40	248,30		54,61	41,97	12,64	3,121	24,0
21.03.2016	247,10	248,50		58,84	45,04	13,80	3,405	24,0
22.03.2016	247,10	247,90		58,72	44,93	13,79	3,394	24,0
Итого	6 994,000	7 030,400			1 222,117		83,615	696,00
Ответственное лицо:		директор Костомолот С. С.			23.02.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08	
					дата		подпись	
Всего по ПУ -		83615 Гкал;		СПТ- 0 м3; ГВС-		м3; По нормативу/расчет- дней.		
Инженер по системам ТЭР		ГОЛОЖКОВА А.С.			23.03.16			
					(Фамилия И. О., дата, подпись)			
Итого выставлено:		Гкал;		СПТ		м3; ГВС		м3.

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Март 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. Чапаева, д. 34, корп. 1				
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,27565	Расход сетевой воды (расчетный), м ³			11,02529	42513312
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м ³			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.02.2016	176,20	176,80		53,82	43,28	10,55	1,871	24,0
24.02.2016	175,80	176,40		49,12	40,29	8,83	1,563	24,0
25.02.2016	176,60	177,10		46,43	38,55	7,88	1,400	24,0
26.02.2016	176,60	177,10		47,08	39,21	7,87	1,399	24,0
27.02.2016	177,70	178,50		49,50	40,45	9,05	1,621	24,0
28.02.2016	146,50	147,30		50,53	41,25	9,28	1,371	24,0
29.02.2016	133,30	132,80		44,39	36,37	8,01	1,069	24,0
01.03.2016	171,30	171,60		52,10	41,77	10,33	1,779	24,0
02.03.2016	177,00	178,10		55,42	43,89	11,53	2,059	24,0
03.03.2016	177,20	178,10		55,36	44,21	11,14	1,990	24,0
04.03.2016	177,30	178,00		53,75	43,23	10,52	1,879	24,0
05.03.2016	177,50	178,10		56,12	44,62	11,50	2,054	24,0
06.03.2016	177,50	178,00		56,77	44,76	12,01	2,143	24,0
07.03.2016	177,40	177,80		57,19	45,16	12,04	2,146	24,0
08.03.2016	177,40	177,60		57,91	45,69	12,21	2,175	24,0
09.03.2016	177,30	177,70		60,27	47,76	12,51	2,229	24,0
10.03.2016	156,30	157,10		60,74	47,94	12,80	2,016	24,0
11.03.2016	178,40	178,70		54,92	44,72	10,20	1,829	24,0
12.03.2016	179,20	179,70		53,40	43,50	9,90	1,785	24,0
13.03.2016	180,50	181,20		51,69	42,11	9,58	1,742	24,0
14.03.2016	183,60	184,00		58,70	46,99	11,72	2,163	24,0
15.03.2016	183,70	184,20		63,64	50,30	13,34	2,464	24,0
16.03.2016	182,90	183,60		59,56	47,27	12,29	2,263	24,0
17.03.2016	182,00	182,70		55,32	44,52	10,81	1,981	24,0
18.03.2016	181,40	182,00		53,59	43,31	10,28	1,876	24,0
19.03.2016	180,50	181,10		53,02	42,97	10,05	1,826	24,0
20.03.2016	178,70	179,10		55,37	43,82	11,55	2,074	24,0
21.03.2016	178,40	178,90		59,52	47,02	12,50	2,243	24,0
22.03.2016	177,80	178,30		59,40	47,06	12,34	2,207	24,0
Итого	5 076,000	5 091,600	-15,600		1 272,020		55,217	696,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			23.02.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата		подпись		
Всего по ПУ -	55217	Гкал;	СПТ- 0	м ³ ;	ГВС-	м ³ ;	По нормативу/расчет- дней.	
Инженер по системам ТЭР	ГОЛОПНОВА А. С.			И. О. - 23.03.16.				
				(Фамилия И. О., дата, подпись)				
Итого выставлено:	Гкал;		СПТ	м ³ ;	ГВС	м ³ .		