

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Январь 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. М. Горького, д. 23				
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,41774	Расход сетевой воды (расчетный), м3			16,70851	51203409
Показания приборов								
Дата	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00			0,00	0,000	
21.12.2015	391,90	387,90	4,00	69,30	57,16	12,15	4,729	24,00
22.12.2015	389,00	385,10	3,90	61,62	51,50	10,12	3,913	24,00
23.12.2015	386,30	381,20	5,10	51,32	44,01	7,31	2,798	24,00
24.12.2015	386,20	379,90	6,30	50,30	43,23	7,07	2,701	24,00
25.12.2015	389,10	383,30	5,80	61,30	51,09	10,21	3,928	24,00
26.12.2015	389,80	385,30	4,50	66,00	54,57	11,43	4,421	24,00
27.12.2015	388,70	384,10	4,60	62,74	52,24	10,50	4,049	24,00
28.12.2015	390,20	385,20	5,00	62,03	51,88	10,15	3,925	24,00
29.12.2015	386,50	381,60	4,90	65,75	54,46	11,29	4,324	24,00
30.12.2015	387,00	382,40	4,60	67,80	55,77	12,03	4,614	24,00
31.12.2015	386,20	381,90	4,30	72,23	58,36	13,86	5,311	24,00
01.01.2016	386,60	382,70	3,90	73,70	59,93	13,77	5,287	24,00
02.01.2016	386,40	382,60	3,80	71,48	58,23	13,25	5,085	24,00
03.01.2016	385,80	381,70	4,10	74,24	60,05	14,19	5,435	24,00
04.01.2016	385,90	381,90	4,00	73,99	59,92	14,07	5,391	24,00
05.01.2016	383,70	379,70	4,00	78,02	62,64	15,38	5,859	24,00
06.01.2016	381,30	377,40	3,90	72,62	58,59	14,03	5,312	24,00
07.01.2016	381,00	377,20	3,80	73,86	59,81	14,05	5,318	24,00
08.01.2016	380,20	376,40	3,80	68,72	56,21	12,51	4,725	24,00
09.01.2016	379,90	376,00	3,90	60,41	50,08	10,33	3,899	24,00
10.01.2016	380,70	376,70	4,00	62,83	51,59	11,24	4,248	24,00
11.01.2016	379,10	375,30	3,80	58,61	49,04	9,57	3,605	24,00
12.01.2016	379,70	375,90	3,80	59,30	49,48	9,82	3,704	24,00
13.01.2016	380,60	376,50	4,10	69,57	56,77	12,80	4,836	24,00
14.01.2016	380,00	376,10	3,90	64,85	53,53	11,32	4,273	24,00
15.01.2016	370,30	366,80	3,50	65,82	54,22	11,60	4,268	24,00
16.01.2016	368,50	364,70	3,80	64,05	52,65	11,40	4,170	24,00
17.01.2016	368,60	364,50	4,10	66,68	54,37	12,31	4,501	24,00
18.01.2016	368,80	364,70	4,10	68,41	55,82	12,59	4,607	24,00
19.01.2016	368,50	364,40	4,10	62,49	51,41	11,08	4,051	24,00
20.01.2016	368,30	364,10	4,20	62,15	50,77	11,38	4,158	24,00
21.01.2016	367,90	363,80	4,10	60,38	49,69	10,70	3,904	24,00
22.01.2016	368,10	363,90	4,20	60,84	50,05	10,79	3,939	24,00
Итого	12 570,800	12 430,900	139,900		1 679,368		145,288	792,00
Ответственное лицо:		директор Костомолот С. С.			25.01.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08	
					дата		подпись	
Всего по ПУ -		Гкал;		СПТ- м3; ГВС- м3;		По нормативу/расчет- дней.		
Инженер по системам ТЭР		ГОПОРКОВА А.С.		25.01.16				
		(Фамилия И. О., дата, подпись)						
Итого выставлено:		Гкал;		СПТ м3;		ГВС м3.		

КСС - 145, 288

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Январь 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. Малышева, д. 13, корп. 1				
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,79654	Расход сетевой воды (расчетный), м3			31,86009	52363409
Показания приборов								
Дата	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.12.2015	676,80	671,90		68,81	53,78	15,0	9,988	24,00
22.12.2015	670,80	667,40		61,12	48,76	12,4	8,179	24,00
23.12.2015	664,30	662,30		50,95	41,92	9,0	5,956	24,00
24.12.2015	665,50	663,40		50,07	41,29	8,8	5,799	24,00
25.12.2015	670,60	666,60		61,26	48,44	12,8	8,477	24,00
26.12.2015	672,20	667,80		65,64	51,39	14,2	9,424	24,00
27.12.2015	669,80	666,30		62,30	49,37	12,9	8,542	24,00
28.12.2015	672,10	668,50		61,76	49,05	12,7	8,426	24,00
29.12.2015	670,70	666,60		65,43	51,36	14,1	9,288	24,00
30.12.2015	669,80	665,30		67,41	52,52	14,9	9,808	24,00
31.12.2015	667,70	662,40		71,87	54,92	16,9	11,098	24,00
01.01.2016	668,10	662,70		73,17	56,19	17,0	11,121	24,00
02.01.2016	667,90	663,30		71,02	54,57	16,5	10,793	24,00
03.01.2016	665,30	660,40		73,83	56,17	17,7	11,519	24,00
04.01.2016	665,00	659,80		73,54	56,11	17,4	11,364	24,00
05.01.2016	667,60	661,00		77,42	58,23	19,2	12,517	24,00
06.01.2016	663,30	658,20		72,27	54,89	17,4	11,307	24,00
07.01.2016	665,20	660,50		73,34	55,84	17,5	11,427	24,00
08.01.2016	662,70	659,50		68,09	52,61	15,5	10,107	24,00
09.01.2016	660,50	658,90		60,13	47,32	12,8	8,374	24,00
10.01.2016	662,00	659,80		62,42	48,77	13,7	8,931	24,00
11.01.2016	659,90	658,80		58,27	46,46	11,8	7,729	24,00
12.01.2016	660,10	658,70		59,06	46,98	12,1	7,901	24,00
13.01.2016	663,60	660,00		69,22	53,51	15,7	10,258	24,00
14.01.2016	662,20	659,80		64,44	50,61	13,8	9,041	24,00
15.01.2016	645,80	643,00		65,39	50,90	14,5	9,227	24,00
16.01.2016	645,00	642,50		63,66	49,67	14,0	8,910	24,00
17.01.2016	646,20	643,30		66,34	51,17	15,2	9,664	24,00
18.01.2016	648,20	645,20		67,92	52,48	15,4	9,862	24,00
19.01.2016	646,00	644,20		62,08	48,70	13,4	8,548	24,00
20.01.2016	645,50	643,80		61,80	48,42	13,4	8,544	24,00
21.01.2016	645,00	643,60		60,08	47,35	12,7	8,132	24,00
22.01.2016	645,30	643,80		60,59	47,71	12,9	8,229	24,00
Итого	21 830,700	21 719,300	111,400		1 582,380		308,490	792,00
Ответственное лицо:		директор Костомолот С. С.		25.01.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата		подпись		
Всего по ПУ -		Гкал;		СПТ- м3; ГВС- м3;		По нормативу/расчет- дней.		
Инженер по системам ТЭР		ТОПОРКОВА А.С.		25.01.16				
				(Фамилия И. О., дата, подпись)				
Итого выставлено:		Гкал:		СПТ м3;		ГВС м3.		

КСС - 305, 079.

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Январь 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес	г. Невьянск, ул. Малышева, д. 13, корп. 2			
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,32153	Расход сетевой воды (расчетный), м3			12,86066	53453409
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-C2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.12.2015	192,40	192,50		68,40	53,88	14,52	2,804	24,0
22.12.2015	191,10	191,50		61,06	48,91	12,14	2,333	24,0
23.12.2015	190,10	190,90		51,03	42,20	8,84	1,694	24,0
24.12.2015	189,90	190,80		49,79	41,21	8,58	1,643	24,0
25.12.2015	190,90	191,50		60,02	48,02	12,00	2,304	24,0
26.12.2015	191,30	191,70		65,11	51,78	13,33	2,562	24,0
27.12.2015	190,70	191,30		62,02	49,55	12,46	2,391	24,0
28.12.2015	191,40	192,00		61,10	49,04	12,06	2,322	24,0
29.12.2015	191,00	191,50		64,71	51,36	13,35	2,564	24,0
30.12.2015	190,50	190,90		66,77	52,79	13,99	2,678	24,0
31.12.2015	189,60	189,90		70,94	55,07	15,87	3,021	24,0
01.01.2016	189,60	189,80		72,64	56,29	16,34	3,111	24,0
02.01.2016	189,70	190,10		70,38	54,88	15,50	2,955	24,0
03.01.2016	189,40	189,80		72,97	56,31	16,66	3,171	24,0
04.01.2016	189,60	189,80		72,78	55,96	16,83	3,203	24,0
05.01.2016	189,20	189,10		76,82	58,72	18,10	3,433	24,0
06.01.2016	188,20	188,40		71,36	55,17	16,18	3,057	24,0
07.01.2016	188,80	188,90		72,80	56,27	16,53	3,131	24,0
08.01.2016	188,40	188,90		68,11	52,93	15,18	2,876	24,0
09.01.2016	188,00	188,90		59,49	47,25	12,24	2,319	24,0
10.01.2016	188,40	189,00		61,91	48,94	12,98	2,460	24,0
11.01.2016	188,10	188,90		57,82	46,33	11,49	2,177	24,0
12.01.2016	188,00	188,90		58,40	46,86	11,54	2,187	24,0
13.01.2016	188,50	189,00		68,28	53,35	14,93	2,830	24,0
14.01.2016	188,40	189,10		63,97	50,62	13,35	2,532	24,0
15.01.2016	183,80	184,30		64,82	50,88	13,94	2,577	24,0
16.01.2016	183,50	184,00		63,08	49,88	13,20	2,436	24,0
17.01.2016	183,50	184,10		65,56	51,44	14,12	2,607	24,0
18.01.2016	184,20	184,70		67,38	52,66	14,71	2,726	24,0
19.01.2016	183,90	184,60		61,63	48,54	13,09	2,424	24,0
20.01.2016	183,80	184,60		61,12	48,06	13,06	2,418	24,0
21.01.2016	183,70	184,60		59,40	47,03	12,37	2,291	24,0
22.01.2016	183,70	184,70		59,84	47,23	12,61	2,336	24,0
Итого	6 211,300	6 228,700	0,000		1 585,132		85,573	792,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			25.01.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата	подпись			
Всего по ПУ -	Гкал;	СПТ-	м3;	ГВС-	м3;	По нормативу/расчет- дней.		
Инженер по системам ТЭР	ГОПОРКОВА А.С.			25.01.16		(Фамилия И. О., дата, подпись)		
Итого выставлено:	Гкал;	СПТ	м3;	ГВС	м3.			

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Январь 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. Малышева, д. 20				
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			Расход сетевой воды (расчетный), м3					
								69693412
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	ΔG_{1-2}	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	$\Delta t_{1^{\circ} - t2^{\circ}C}$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.12.2015	221,10	218,80		68,67	51,11	17,55	3,802	24,0
22.12.2015	218,60	217,20		61,22	46,80	14,43	3,110	24,0
23.12.2015	216,20	215,70		51,06	40,42	10,65	2,286	24,0
24.12.2015	215,90	215,40		49,91	39,76	10,15	2,178	24,0
25.12.2015	218,30	216,60		60,51	46,17	14,34	3,082	24,0
26.12.2015	218,90	217,20		65,43	49,18	16,25	3,497	24,0
27.12.2015	218,00	216,70		62,22	47,33	14,89	3,201	24,0
28.12.2015	218,80	217,60		61,41	46,97	14,44	3,118	24,0
29.12.2015	218,90	217,30		65,04	48,80	16,25	3,500	24,0
30.12.2015	200,10	198,40		66,81	49,53	17,29	3,398	24,0
31.12.2015	217,70	215,40		71,34	51,76	19,58	4,174	24,0
01.01.2016	218,30	215,70		72,95	53,04	19,91	4,248	24,0
02.01.2016	218,20	215,90		70,72	51,75	18,96	4,052	24,0
03.01.2016	218,30	215,10		73,41	52,84	20,57	4,377	24,0
04.01.2016	218,50	215,70		73,22	52,85	20,37	4,346	24,0
05.01.2016	218,80	214,70		77,20	55,10	22,10	4,689	24,0
06.01.2016	216,80	213,70		71,80	51,66	20,14	4,261	24,0
07.01.2016	217,80	214,80		73,14	52,72	20,42	4,339	24,0
08.01.2016	216,70	214,20		68,27	50,02	18,25	3,872	24,0
09.01.2016	215,10	213,60		59,80	44,96	14,85	3,148	24,0
10.01.2016	215,70	213,90		62,28	46,51	15,77	3,348	24,0
11.01.2016	214,60	213,40		58,11	44,49	13,62	2,887	24,0
12.01.2016	214,50	213,40		58,67	44,85	13,82	2,929	24,0
13.01.2016	216,40	214,30		68,74	50,40	18,34	3,891	24,0
14.01.2016	215,70	214,10		64,25	48,12	16,13	3,424	24,0
15.01.2016	209,90	208,00		65,18	48,27	16,91	3,487	24,0
16.01.2016	209,30	207,60		63,42	47,07	16,36	3,368	24,0
17.01.2016	209,80	207,90		65,93	48,31	17,62	3,631	24,0
18.01.2016	210,60	208,70		67,76	49,67	18,09	3,740	24,0
19.01.2016	209,50	208,20		61,96	46,31	15,65	3,233	24,0
20.01.2016	209,30	208,10		61,60	46,05	15,55	3,211	24,0
21.01.2016	209,00	208,00		59,83	45,14	14,69	3,033	24,0
22.01.2016	209,10	208,10		60,23	45,44	14,78	3,054	24,0
Итого	7 094,400	7 033,400			1 502,793		115,914	792,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			25.01.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата	подпись			
Всего по ПУ -	Гкал;	СПТ-	м3;	ГВС-	м3;	По нормативу/расчет- дней.		
Инженер по системам ТЭР	ГОПОРКОВА А.О.			25.01.16				
	(Фамилия И. О., дата, подпись)							
Итого выставлено:	Гкал;	СПТ	м3;	ГВС	м3.			

КСС-115,245

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Январь 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес г. Невьянск, ул. Мартыанова, д. 27				
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,26725	Расход сетевой воды (расчетный), м3			10,68916	
								53493409
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.12.2015	113,20	115,70		67,93	45,66	22,28	2,583	24,0
22.12.2015	112,30	115,20		60,64	42,11	18,53	2,138	24,0
23.12.2015	112,00	114,30		50,64	37,05	13,59	1,556	24,0
24.12.2015	112,40	113,50		49,42	36,57	12,85	1,461	24,0
25.12.2015	113,00	113,60		59,72	41,69	18,03	2,052	24,0
26.12.2015	113,00	113,90		64,73	44,05	20,68	2,360	24,0
27.12.2015	112,80	113,90		61,60	42,61	18,98	2,167	24,0
28.12.2015	113,30	114,00		60,73	42,20	18,53	2,117	24,0
29.12.2015	113,40	112,90		64,32	43,96	20,37	2,303	24,0
30.12.2015	103,10	102,30		66,08	44,42	21,66	2,220	24,0
31.12.2015	113,40	110,10		70,52	46,01	24,51	2,702	24,0
01.01.2016	113,20	110,80		72,17	47,05	25,13	2,787	24,0
02.01.2016	113,20	110,20		69,96	45,85	24,11	2,662	24,0
03.01.2016	113,10	110,20		72,57	46,87	25,71	2,838	24,0
04.01.2016	113,10	111,40		72,41	46,62	25,79	2,876	24,0
05.01.2016	112,70	111,00		76,35	48,42	27,93	3,104	24,0
06.01.2016	112,70	109,60		70,98	45,69	25,29	2,776	24,0
07.01.2016	113,10	108,80		72,36	46,45	25,91	2,823	24,0
08.01.2016	112,60	108,90		67,65	44,24	23,41	2,553	24,0
09.01.2016	112,40	108,80		59,14	40,27	18,87	2,056	24,0
10.01.2016	112,60	109,30		61,61	41,48	20,13	2,203	24,0
11.01.2016	112,30	109,00		57,50	40,03	17,48	1,909	24,0
12.01.2016	111,40	110,50		57,60	40,17	17,43	1,929	24,0
13.01.2016	110,60	113,10		65,19	43,81	21,38	2,422	24,0
14.01.2016	110,60	113,30		62,51	42,45	20,06	2,277	24,0
15.01.2016	107,60	109,70		64,48	43,07	21,42	2,354	24,0
16.01.2016	107,20	109,50		62,74	42,13	20,62	2,261	24,0
17.01.2016	107,30	109,90		65,17	43,14	22,03	2,425	24,0
18.01.2016	107,80	110,30		67,03	44,32	22,71	2,508	24,0
19.01.2016	107,80	109,80		61,32	41,44	19,88	2,186	24,0
20.01.2016	108,00	108,70		60,91	41,05	19,86	2,162	24,0
21.01.2016	107,70	109,80		59,17	40,49	18,68	2,054	24,0
22.01.2016	107,70	109,70		59,56	40,34	19,21	2,112	24,0
Итого	3 666,600	3 661,700	4,900		1 340,842		76,936	792,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			25.01.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата	подпись			
Всего по ПУ -	Гкал;	СПТ-	м3;	ГВС-	м3;	По нормативу/расчет- дней.		
Инженер по системам ТЭР	ГОПОРКОВА А.С.			25.01.16				
	(Фамилия И. О., дата, подпись)							
Итого выставлено:	Гкал;	СПТ	м3;	ГВС	м3.			

КСС - 76,936

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Январь 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес	г. Невьянск, ул. Мартынова, д. 33			
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,53628	Расход сетевой воды (расчетный), м3			21,45002	
53473409								
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.12.2015	325,70	327,90		67,81	48,38	19,43	6,385	24,00
22.12.2015	324,30	326,60		60,37	43,96	16,41	5,369	24,00
23.12.2015	323,60	326,30		50,45	38,52	11,93	3,901	24,00
24.12.2015	323,40	326,00		49,49	37,90	11,59	3,787	24,00
25.12.2015	324,20	326,70		60,18	43,74	16,44	5,381	24,00
26.12.2015	324,50	327,00		64,64	46,34	18,30	5,995	24,00
27.12.2015	323,90	326,60		61,47	44,71	16,77	5,486	24,00
28.12.2015	325,10	327,80		60,85	44,40	16,45	5,402	24,00
29.12.2015	323,90	326,50		64,40	46,30	18,10	5,922	24,00
30.12.2015	323,40	325,80		66,36	47,32	19,04	6,215	24,00
31.12.2015	322,00	324,30		70,63	48,93	21,70	7,048	24,00
01.01.2016	322,30	324,50		72,01	50,22	21,79	7,085	24,00
02.01.2016	322,60	324,80		69,91	48,98	20,93	6,812	24,00
03.01.2016	322,10	324,10		72,57	50,22	22,36	7,260	24,00
04.01.2016	322,70	324,50		72,32	50,07	22,25	7,233	24,00
05.01.2016	321,40	322,90		76,15	51,79	24,36	7,883	24,00
06.01.2016	320,30	322,00		71,02	48,97	22,06	7,116	24,00
07.01.2016	321,40	323,10		72,16	49,65	22,51	7,287	24,00
08.01.2016	320,30	322,10		67,22	47,04	20,18	6,512	24,00
09.01.2016	321,00	323,00		59,26	42,32	16,94	5,483	24,00
10.01.2016	321,40	323,30		61,52	43,52	18,00	5,829	24,00
11.01.2016	320,90	323,00		57,49	41,81	15,68	5,075	24,00
12.01.2016	320,80	322,90		58,17	42,24	15,93	5,154	24,00
13.01.2016	320,90	322,80		68,05	47,48	20,57	6,652	24,00
14.01.2016	321,00	323,00		63,51	45,14	18,37	5,946	24,00
15.01.2016	313,00	315,10		64,40	45,45	18,95	5,981	24,00
16.01.2016	312,80	314,90		62,71	44,56	18,15	5,724	24,00
17.01.2016	313,00	315,00		65,27	45,84	19,43	6,132	24,00
18.01.2016	313,60	315,60		66,87	46,93	19,95	6,308	24,00
19.01.2016	313,40	315,60		61,18	43,40	17,79	5,624	24,00
20.01.2016	313,20	315,40		60,86	42,67	18,19	5,746	24,00
21.01.2016	313,30	315,50		59,16	41,92	17,24	5,450	24,00
22.01.2016	313,30	315,60		59,62	42,27	17,35	5,484	24,00
Итого	10 568,700	10 640,200			1 418,758		198,667	792,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			25.01.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата	подпись			
Всего по ПУ -	Гкал;	СПТ-	м3;	ГВС-	м3;	По нормативу/расчет- дней.		
Инженер по системам ТЭР	ТОПОРКО-А А.С.			25.01.16				
	(Фамилия И. О., дата, подпись)							
Итого выставлено:	Гкал;	СПТ	м3;	ГВС	м3.			

КСС - 193,25

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Январь 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.		Адрес	г. Невьянск, ул. Мартыанова, д. 35				
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,25098	Расход сетевой воды (расчетный), м3			10,03870	
53483409								
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-C2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.12.2015	159,40	163,00		68,29	51,54	16,75	2,737	24,0
22.12.2015	158,10	161,70		60,78	46,96	13,82	2,241	24,0
23.12.2015	156,30	159,90		50,79	40,72	10,07	1,615	24,0
24.12.2015	156,20	159,90		49,64	39,98	9,67	1,551	24,0
25.12.2015	156,60	160,20		59,98	46,24	13,74	2,207	24,0
26.12.2015	156,70	160,30		64,93	49,46	15,47	2,486	24,0
27.12.2015	156,50	160,20		61,88	47,55	14,34	2,302	24,0
28.12.2015	156,90	160,60		61,01	47,03	13,98	2,251	24,0
29.12.2015	156,30	159,90		64,63	49,30	15,33	2,457	24,0
30.12.2015	155,50	159,10		66,69	50,41	16,28	2,596	24,0
31.12.2015	155,20	158,70		70,91	52,43	18,48	2,940	24,0
01.01.2016	155,40	158,90		72,49	53,72	18,78	2,990	24,0
02.01.2016	155,50	159,00		70,28	52,03	18,25	2,908	24,0
03.01.2016	155,20	158,70		72,82	53,34	19,48	3,099	24,0
04.01.2016	155,40	158,80		72,73	53,10	19,63	3,124	24,0
05.01.2016	155,10	158,10		76,74	55,50	21,24	3,366	24,0
06.01.2016	154,50	157,40		71,23	52,09	19,14	3,020	24,0
07.01.2016	155,00	157,90		72,66	53,24	19,42	3,073	24,0
08.01.2016	155,10	158,10		67,81	50,50	17,31	2,743	24,0
09.01.2016	155,70	159,00		59,41	45,47	13,93	2,221	24,0
10.01.2016	155,80	159,10		61,80	47,05	14,75	2,354	24,0
11.01.2016	155,50	158,90		57,77	45,03	12,74	2,030	24,0
12.01.2016	155,00	158,40		58,35	45,34	13,01	2,066	24,0
13.01.2016	154,50	157,90		68,19	50,98	17,21	2,723	24,0
14.01.2016	154,30	157,80		63,85	48,51	15,34	2,426	24,0
15.01.2016	150,70	154,10		64,78	48,71	16,07	2,483	24,0
16.01.2016	150,50	154,00		63,04	47,35	15,69	2,422	24,0
17.01.2016	150,60	154,00		65,50	48,92	16,59	2,559	24,0
18.01.2016	150,50	153,90		67,29	50,03	17,26	2,662	24,0
19.01.2016	150,40	153,80		61,50	46,68	14,82	2,284	24,0
20.01.2016	150,30	153,70		61,03	46,25	14,78	2,277	24,0
21.01.2016	150,00	153,30		59,32	45,32	14,00	2,150	24,0
22.01.2016	150,00	153,30		59,67	45,40	14,27	2,192	24,0
Итого	5 098,700	5 211,600	0,000		1 515,445		82,555	792,00
Ответственное лицо:		директор Костомолот С. С.		25.01.2016 г.		тел. (34356) 2-24-08		
				дата		подпись		
Всего по ПУ -		Гкал;		СПТ- м3; ГВС- м3;		По нормативу/расчет- дней.		
Инженер по системам ТЭР		ГОЛОДКОВА А.С.		25.01.16				
						(Фамилия И. О., дата, подпись)		
Итого выставлено:		Гкал;		СПТ м3;		ГВС м3.		

ЮСС-22, 555

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Январь 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.		Адрес г. Невьянск, ул. Мартьянова, д. 37					
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,40377	Расход сетевой воды (расчетный), м3			16,15003	52343409
Показания приборов								
Дата	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.12.2015	248,40	248,20		67,80	49,96	17,84	4,387	24,0
22.12.2015	245,60	245,70		60,50	45,57	14,92	3,640	24,0
23.12.2015	241,70	242,60		50,55	39,54	11,01	2,658	24,0
24.12.2015	241,40	242,60		49,40	38,98	10,43	2,519	24,0
25.12.2015	242,80	243,80		59,64	45,04	14,60	3,533	24,0
26.12.2015	243,80	244,20		64,54	47,75	16,78	4,063	24,0
27.12.2015	242,90	243,70		61,49	45,87	15,63	3,779	24,0
28.12.2015	243,90	244,50		60,63	45,75	14,89	3,613	24,0
29.12.2015	243,50	243,90		64,20	47,51	16,70	4,038	24,0
30.12.2015	242,90	242,70		66,23	48,57	17,66	4,248	24,0
31.12.2015	242,70	242,20		70,37	50,40	19,97	4,791	24,0
01.01.2016	243,30	242,40		71,95	51,81	20,14	4,831	24,0
02.01.2016	243,00	242,40		69,76	50,32	19,44	4,666	24,0
03.01.2016	225,70	242,10		72,30	51,35	20,95	5,019	24,0
04.01.2016	243,50	242,10		72,18	51,03	21,14	5,068	24,0
05.01.2016	228,90	241,20		76,10	53,27	22,83	5,447	24,0
06.01.2016	241,30	239,90		70,69	50,30	20,39	4,844	24,0
07.01.2016	241,90	240,60		72,11	51,22	20,89	4,975	24,0
08.01.2016	227,80	240,70		67,36	48,51	18,85	4,497	24,0
09.01.2016	242,40	241,70		59,05	43,79	15,26	3,663	24,0
10.01.2016	242,60	242,20		61,48	45,09	16,40	3,942	24,0
11.01.2016	231,40	241,80		57,42	43,42	14,01	3,366	24,0
12.01.2016	240,80	241,30		57,98	43,74	14,24	3,413	24,0
13.01.2016	241,50	241,10		67,76	49,13	18,63	4,450	24,0
14.01.2016	233,40	240,80		63,44	46,78	16,66	3,979	24,0
15.01.2016	235,50	235,20		64,33	47,05	17,29	4,032	24,0
16.01.2016	234,90	234,80		62,61	45,98	16,63	3,875	24,0
17.01.2016	235,20	235,00		65,04	47,19	17,85	4,158	24,0
18.01.2016	235,40	235,30		66,85	48,32	18,53	4,321	24,0
19.01.2016	234,40	234,90		61,17	45,05	16,13	3,761	24,0
20.01.2016	234,10	234,60		60,80	44,57	16,23	3,781	24,0
21.01.2016	196,80	234,10		59,07	43,47	15,60	3,628	24,0
22.01.2016	226,50	234,30		59,42	43,84	15,58	3,625	24,0
Итого	7 839,900	7 942,600			1 462,838		134,610	792,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.		25.01.2016 г.			тел. (34356) 2-24-08		
				дата	подпись			
Всего по ПУ -	Гкал;	СПТ-	м3;	ГВС-	м3;	По нормативу/расчет- дней.		
Инженер по системам ТЭР	ГОЛОПКОЕ А.С.		25.01.16					
	(Фамилия И. О., дата, подпись)							
Итого выставлено:		Гкал;	СПТ	м3;	ГВС	м3.		

1000-134,610

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ								
за Январь 2016 года								
Наименование потребителя			ООО "КоммуналСантехСервис"					
Абонент №	Нев4-4252/09 от 01.11.2009 г.			Адрес	г. Невьянск, ул. Чапаева, д. 34, корп. 1			
Тепловая нагрузка по узлу учета, Гкал/ч			0,27565	Расход сетевой воды (расчетный), м3			11,02529	42513312
Дата	Показания приборов							
	Объем воды, м3			Температура теплоносителя, о С			Величина тепловой энергии, Гкал	Время работы, час.
	подающий трубопровод, G1	обратный трубопровод, G2	Δ G1-G2	подающий трубопровод, t1°С	обратный трубопровод, t2°С	Δ t1° - t2°С		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.12.2015	175,90	176,00		68,66	52,61	16,06	2,833	24,0
22.12.2015	174,50	174,70		61,10	47,88	13,21	2,315	24,0
23.12.2015	172,60	172,90		50,94	41,28	9,67	1,677	24,0
24.12.2015	172,60	173,00		49,88	40,56	9,31	1,616	24,0
25.12.2015	173,10	173,30		60,54	47,29	13,24	2,300	24,0
26.12.2015	173,10	173,30		65,35	50,21	15,14	2,630	24,0
27.12.2015	172,90	173,10		62,20	48,07	14,13	2,452	24,0
28.12.2015	173,40	173,70		61,41	47,84	13,57	2,364	24,0
29.12.2015	172,80	173,00		65,03	50,09	14,93	2,591	24,0
30.12.2015	172,00	172,10		67,04	51,09	15,95	2,751	24,0
31.12.2015	171,90	172,00		71,38	53,47	17,91	3,087	24,0
01.01.2016	172,40	172,20		72,88	54,74	18,15	3,133	24,0
02.01.2016	172,50	172,60		70,69	53,19	17,51	3,029	24,0
03.01.2016	172,20	172,20		73,36	54,72	18,64	3,219	24,0
04.01.2016	172,90	172,70		73,19	54,28	18,91	3,273	24,0
05.01.2016	172,70	172,00		77,24	56,95	20,29	3,499	24,0
06.01.2016	172,10	171,60		71,82	53,60	18,22	3,135	24,0
07.01.2016	172,50	172,00		73,15	54,48	18,66	3,217	24,0
08.01.2016	172,90	172,60		68,14	51,61	16,53	2,860	24,0
09.01.2016	173,80	173,80		59,82	46,46	13,36	2,328	24,0
10.01.2016	174,00	173,90		62,22	48,00	14,23	2,480	24,0
11.01.2016	173,70	173,80		58,07	45,66	12,41	2,163	24,0
12.01.2016	173,20	173,40		58,71	46,15	12,56	2,185	24,0
13.01.2016	172,90	173,00		68,78	52,01	16,77	2,908	24,0
14.01.2016	172,80	173,00		64,16	49,32	14,84	2,574	24,0
15.01.2016	168,70	168,90		65,03	49,72	15,31	2,592	24,0
16.01.2016	168,60	168,70		63,22	48,46	14,76	2,495	24,0
17.01.2016	168,60	168,70		65,68	49,96	15,72	2,658	24,0
18.01.2016	168,80	168,80		67,37	51,06	16,31	2,761	24,0
19.01.2016	168,40	168,60		61,64	47,32	14,32	2,419	24,0
20.01.2016	168,20	168,10		61,57	47,63	13,94	2,350	24,0
21.01.2016	169,40	169,60		59,82	46,48	13,34	2,267	24,0
22.01.2016	169,50	169,70		60,23	46,53	13,70	2,331	24,0
Итого	5 675,600	5 677,000	-1,400				86,492	792,00
Ответственное лицо:	директор Костомолот С. С.			25.01.2016 г.		гел. (34356) 2-24-08		
				дата	подпись			
Всего по ПУ -	Гкал;	СПТ-	м3;	ГВС-	м3;	По нормативу/расчет- дней.		
Инженер по системам ТЭР	Топоркова А.С.			25.01.16				
	(Фамилия И. О., дата, подпись)							
Итого выставлено:	Гкал;	СПТ	м3;	ГВС	м3.			

КСС - 26,492